



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro



Nr. 500/15.01.2019

Anunt

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A., societate administrată în sistem dualist - cu sediul în localitatea Targu Jiu, strada Alexandru Ioan Cuza, numărul 5, județul Gorj, cod poștal 210140, telefon 0253/205411, fax 0253/227280, având C.U.I. /CIF RO 30267310, atribut fiscal RO, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub numărul J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Târgu Jiu,
- **Sucursala Electrocentrale Craiova II**, cu sediul în localitatea Craiova, str. Bariera Vâlcii nr. 195, cod postal 200716, județul Dolj, România, telefon: 0372511518, fax: 0372511549, reprezentată legal prin domnul **Stefan Dinca, DIRECTOR Sucursala Electrocentrale Craiova II**, anunta public intentia sa achizitioneze :
“**Furtunuri si accesorii PSI**”, in conformitate cu caietul de sarcini nr. **DT 08/07.01.2019** atasat. Cod CPV: **44482100-3 - furtunuri de incendiu** . Valoarea estimata a achizitiei este : **22.050** lei fara TVA.

1. Pentru atribuirea acestei achizitii se aplica procesul de achizitie directa cu negociere.

Ofertele primite de la operatorii economici pentru achizitia susmentionata se vor primi pe adresa de email: narcisa.hristea@ceoltenia.ro. Negocierea ofertelor va fi cu o rundă de negociere - prin imbunatatirea ofertelor financiare admisibile (adica oferte conforme cu caietul de sarcini nr.DT 08/07.01.2019 si acceptabile din punct de vedere economic) primite de la operatorii economici pentru achizitia mentionata mai sus. La ședința de negociere oferte vor participa numai ofertele declarate admisibile in urma evaluarii acestora. Ședința de negociere oferte va avea loc in Sala de sedinte a Suc. El. Craiova II la o data ce va fi comunicata ulterior evaluarii ofertelor primite, pe email-ul ofertantilor care au depus oferta admisibila. Ofertantul va fi reprezentat de persoane împuternicite pentru negocierea ofertei și semnarea procesului verbal de negociere a ofertelor. În cazul în care, ofertantul nu are reprezentanți la sedinta de negociere a ofertelor primite, atunci negocierea ofertei se va face prin mijloace electronice, adica ofertantul va transmite oferta financiara imbunatatita (utilizand adresa de email: narcisa.hristea@ceoltenia.ro), pana la data ce va fi comunicata ulterior evaluarii ofertelor primite.

2. Termene oferta :

Ofertele urmeaza sa fie transmise si primite pana in data de **17.01.2018** ora **11:00** la adresa de email narcisa.hristea@ceoltenia.ro, Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in prezentul anunt , nu vor fi luate in considerare.

3. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut dintre ofertele negociate primite pentru aceasta achizitie.

4. Modul de prezentare a ofertei :

Nu se solicita documente de calificare si nici garantie de participare.

Oferta va cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica redactate în limba româna. Oferta va fi întocmita respectand cerintele mentionate in prezentul anunt si in caietul de sarcini nr. DT 08/07.01.2019.

Se va oferta valoarea totala in lei fara TVA pentru toate produsele mentionate in caietul de sarcini nr. DT 08/07.01.2019. Este obligatorie ofertarea tuturor produselor cu caracteristicile acestora, mentionate in caietul de sarcini nr. DT 08/07.01.2019, mentionându-se obligatoriu pentru produsul ofertat atat prețul unitar in lei faraTVA/UM cat și valoarea totală in lei faraTVA, maxim 2 (doua) zecimale. Prețul produselor va include toate costurile aferente furnizarii produsului la sediul beneficiarului. Nu se solicita documente de calificare si nici garantie de participare.

Ofertantul va întocmi propunerea tehnica astfel incat sa respecte in totalitate cerintele prevazute in caietul de sarcini nr. DT 08/07.01.2019 si sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice din acesta. **Propunerea tehnica va contine: atat termenul de garanție, termenul de livrare, fisa tehnica, codul, producatorul, caracteristicile tehnice si cantitatile pentru produsele solicitate prin caietul de sarcini nr. DT 08/07.01.2019 si prin anexa acestuia, cat si documentele solicitate prin acest caiet de sarcini.**

5. Termenul de livrare produse: 30 zile calendaristice de la inregistrarea comenzii la achizitor si primirea acestei comenzi de catre furnizor. **Durata de valabilitate comanda: 60 zile calendaristice** de la inregistrarea comenzii.

6. Termenul de garantie produse : 12 luni calendaristice de la receptia produselor.

7. Livrarea produsului: Produsul va fi livrat la Sucursala Electrocentrale Craiova II, cu sediul în localitatea Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr.195, cod 200716, județul Dolj, România.

Produsele livrate vor fi însoțite obligatoriu de documentele: declaratie de conformitate, certificat de calitate si certificat de garantie, fisa tehnica a produsului dovada ca produsele livrate sunt agrementate la Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (poz.1 si 2 din Anexa nr.1), aviz de expeditie/facture fiscala.

8. Modalități de plată :

Plata se va face cu OP la **60** zile de la primirea si inregistrarea facturii la Sucursala Electrocentrale Craiova II si dupa receptia produselor ce fac obiectul achizitiei, termen ce reprezinta scadenta la plata.

Nerespectarea clauzelor și termenelor asumate prin prezentul comanda de comun acord, atrage răspunderea părții în culpă și o poate obliga la plată de penalități.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, **furnizorul** nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale contractului, după următorul algoritm de calcul: Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale. Penalitățile nu pot depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite. Pentru penalitatile calculate, entitatea contractanta va emite factura avand termen scadent 30 zile de la emitere, in baza unei notificari prealabile. În cazul produselor cu neconformități stabilite de către comisia de recepție, se va transmite raportul de neconformitate furnizorului. Acesta are obligația, prin comanda, să elimine neconformitățile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar furnizorul va fi de drept în întârziere, urmând să plătească penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea produselor aflate în această situație. În cazul în care entitatea contractantă nu onorează la plată facturile în termenul prevazut din comanda, poate plăti penalități o suma echivalentă cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 de zile de la data scadenței la plată. Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale. Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată. Date-factura: Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A, cu sediul in localitatea Targu Jiu, str.Alexandru Ioan Cuza, nr.5, judetul Gorj, RO30267310, J18/311/31.05.2012, cont IBAN:RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen –Sucursala Targu-Jiu. Factura se va depune la SE CRAIOVA II.

NOTA: Operatorii economici care au Documente constatatoare negative inregistrate la sediul Entitatii Contractante, nu pot participa cu oferte in cadrul acestui proces de achizitie.

Relații suplimentare se pot obține la adresa de e-mail : narcisa.hristea@ceoltenia.ro.

Caietul de sarcini nr. DT 08/07.01.2019 emis de S.E. Craiova II face parte integranta din comanda.

	Funcția	Prenume, nume	Semnatura	Data semnării
Aprobat	Director	Stefan DINCA		14.01.2019
Elaborat	inginer Compartiment Achizitii	Narcisa HRISTEA		11.01.2019

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 1/6

ST08/07-01-2019; DTSC: 1768/18.12.2018.

I. INFORMATHII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

Sucursala Electrocentrale Craiova II, cu sediul în Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 195, cod postal 200716, județul Dolj, România, Telefon: 0372511521, Fax: 0372511549.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire:

Furtunuri si accesorii PSI

II.2. Cantitate

Conform Anexei nr. 1.

III. CERINȚE PRIVIND PRODUSUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă produsul solicitat

Furtunurile si accesorii PSI solicitate in prezentul caiet de sarcini sunt necesare pentru autospecialele de stins incendii și hidranții interiori de la Sucursala Electrocentrale Craiova II.

III.2. Specificații tehnice minimale

Produsele solicitate in prezenta documentatie sunt:

1) Furtun PSI de refulare pentru stingerea incendiilor tip C echipat cu racorduri

Furtun jachetat cu captusala din cauciuc sintetic pentru refulare apa, echipat cu racorduri refulare.

Furtunul PSI este destinat refularii apei pentru stingerea incendiului de la o sursa (hidrant, autospeciala) pe o anumita distanta pana la obiectivul care trebuie stins.

Furtunul de refulare are cate un racord de refulare la fiecare din capate.

Este realizat din:

- Jacheta poliesterica 100% - tesuta circular din fire poliesterice de inalta calitate;
- Captusala interioara – din cauciuc sintetic – rezistenta mare la uzura, neteda si flexibila;

Caracteristici tehnice:

- Dimensiuni: 20 ml/rola;
- Diametru: 52 mm;
- Realizat din materiale de inalta calitate;
- Usor si flexibil;
- Rezistenta deosebita la factorii atmosferici;
- Domeniul temperaturii de lucru: -30°C + 60°C;
- Sa reziste la o presiune de 15 bari;
- Sa aiba o rezistenta mecanica sporita la agatari, frecari etc.;
- Sa aiba flexibilitate buna si la temperaturi scazute;
- Este utilizat la echiparea masinilor de pompieri.

2) Furtun PSI de refulare pentru stingerea incendiilor tip B echipat cu racorduri

Furtun jachetat cu captusala din cauciuc sintetic pentru refulare apa, echipat cu racorduri refulare.

Furtunul PSI este destinat refularii apei pentru stingerea incendiului de la o sursa (hidrant, autospeciala) pe o anumita distanta pana la obiectivul care trebuie stins.

Furtunul de refulare are cate un racord de refulare la fiecare din capate.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 2/6

Este realizat din:

- Jacheta poliesterica 100% - tesuta circular din fire poliesterice de inalta calitate;
- Captusala interioara – din cauciuc sintetic – rezistenta mare la uzura, neteda si flexibila.

Caracteristici tehnice:

- Dimensiuni: 20 ml/rola;
- Diametru: 75 mm;
- Este realizat din materiale de inalta calitate;
- Usor si flexibil;
- Rezistenta deosebita la factorii atmosferici;
- Domeniul temperaturii de lucru: -30°C + 60°C;
- Sa reziste la o presiune de 15 bari;
- Sa aiba o rezistenta mecanica sporita la agatari, frecari etc.;
- Sa aiba flexibilitate buna si la temperaturi scazute;
- Este utilizat la echiparea masinilor de pompieri.

Furtunurile de refulare tip B si C vor fi agrementate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta – Lista mijloacelor tehnice certificate si aprobate pentru introducerea pe piata conform Ordinului nr. 88/2012 privind metodologia de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor.

3) Robinet hidrant interior cu racord fix tip C– este o componenta aferenta hidrantilor interiori aflati in instalatiile de protectie aferente Sucursalei Electrocentrale Craiova II.

Are rolul de a actiona impotriva incendiului pe sistemele de alimentare cu apa.

Este folosit pentru a deschide și închide fluxul de apă de la hidrantul de incendiu sau pompa.

Caracteristici tehnice:

- Presiunea maxima de lucru = 16 bar;
- Presiune testare = 30 bar;
- Racord fix tip C = 52 mm;
- Conectare filet = 2";
- Debit = 1200 l/min;
- Material: aliaj aluminiu turnat.

4) Teava refulare tip C cu robinet si racord

Teava de refulare tip C cu robinet, este o componenta a hidrantului interior și se utilizeaza pentru formarea jetului de apa si dirijarea lui asupra focarului.

Este conceputa pentru a produce jeturi compacte si pulverizate de apa de la capetele furtunurilor aferente hidrantilor interiori.

Teava este caracterizata prin rezistenta mare la deteriorare mecanica si manevrare cu usurinta data de forma ergonomica a robinetului cu bila.

Caracteristici tehnice:

- Material corp si robinet cu bila aliaj aluminiu;
- Material racord –aliaj aluminiu turnat sub presiune;
- Garnituri din cauciuc rezistente la produse petroliere;
- Manson: cauciuc de inalta calitate cu striatii;
- Lungime: 390 mm.

Duzele pot fi utilizate în trei poziții: închis, jet compact, jet pulverizat.

5) Racorduri fixe tip B si tip C: se monteaza la instalatiile de stins incendii pentru racordarea acestora la furtunurile de refulare a apei.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 3/6

Sunt destinate pentru conectarea cu furtunurile de refulare sau de aspiratie cu echipamente de stingerea incendiilor incheiat cu filet exterior.

Racordurile se livreaza echipate cu garnituri.

Material: aliaj aluminiu.

6) Reductie B – C: sunt folosite la interventiile pentru incendii, la cuplarea a doua racorduri de marimi diferite.

Sunt utilizate pentru a conecta furtunuri cu diametre interioare diferite sau pentru a conecta furtunuri cu o dimensiune diferita fata de racordurile fixe montate pe echipamente.

Trebuie sa aiba o rezistenta mecanica ridicata.

Racordurile sunt dotate cu garnituri de cauciuc pentru a asigura etanseitatea acestora in momentul montarii.

Produsele solicitate trebuie sa prezinte maximă siguranță în exploatare si sa fie fabricate în condițiile impuse Ordinului nr. 88 / 02.04.2012 privind metodologia de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor.

Specificatiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipul de produs din punct de vedere conceptual și funcțional.

Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “**sau echivalent**”, iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor oferite cu cele solicitate în prezentul caiet de sarcini.

In cazul in care produsele oferite difera ca denumire sau codificare de cele existente in Anexa nr. 1 a caietului de sarcini, propunerea tehnica va contine un tabel de echivalenta si interschimbabilitate intre produsele oferite si cele specificate in Anexa nr. 1, semnat, cu asumarea raspunderii.

Ofertantul va declara, in scris, pe proprie raspundere, ca produsele având mențiunea de “**sau echivalent**” oferite corespund din punct de vedere al caracteristicilor tehnice, dimensionale si functionale cu cele precizate in Anexa nr. 1 a caietului de sarcini.

III.2.1. Obiective și performanță

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Standarde si prescriptii de referinta

Se vor respecta următoarele normative, standarde (sau echivalente):

- SR EN ISO 17050- 1 / 2010- Evaluarea conformitatii. Declaratia de conformitate data de furnizor. Partea 1. Cerinte generale;
- SR EN ISO 17050 -2/ 2005- Evaluarea conformitatii. Declaratia de conformitate data de furnizor. Partea 2. Documentatie suport;
- Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, republicata in M.O. nr. 347/2008;
- Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producatorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, republicata in M.O. nr. 347/2008.
- Ordinul nr. 88 / 02.04.2012 privind metodologia de certificare a conformitatii in vederea introducerii pe piata a mijloacelor tehnice pentru apararea impotriva incendiilor;
- OMAI nr. 87/2010 - pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 4/6

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

III.4.1. Cerințe privind ambalarea

Produsele se vor ambala corespunzător pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitații care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală - Sucursala Electrocentrale Craiova II.

Ambalarea se va face pe răspunderea și costurile ofertantului, în ambalaje individuale sau colective, astfel încât să asigure integritatea produselor.

Toate materialele de ambalare a produselor rămân în proprietatea beneficiarului.

III.4.2. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Produsele livrate vor avea aplicat distinct și vizibil marcajul de securitate CE.

Nu sunt acceptate produsele ale căror date de identificare sunt aplicate prin lipire de etichete.

Se vor menționa cel puțin următoarele date: fabricantul; codul / tipul / modelul; nr. /serie/an fabricație.

III.4.3. Cerințe privind transportul

Transportul se efectuează de către ofertant.

III.4.4. Cerințe privind depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Livrare

Produsele vor fi livrate la Sucursala Electrocentrale Craiova II, cu sediul în Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr.195, cod 200716, județul Dolj, România.

Documentele transmise beneficiarului odată cu livrarea produselor sunt:

- declarație de conformitate;
- certificate de calitate și garanție;
- dovada ca produsele livrate sunt agrementate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (pentru poz. 1 și 2 din Anexa nr. 1);
- aviz de însoțire a mărfii care va cuprinde denumirea produsului, unitatea de măsură și cantitatea;
- fisa tehnică a produsului;
- factura fiscală (se va respecta denumirea din contract).

Termenul pentru livrarea produselor este de 30 zile calendaristice de la înregistrarea contractului/comenzii.

IV.2. Durată contract

Durata de valabilitate a contractului/comenzii este de 60 zile calendaristice de la înregistrare.

V. GARANȚII

Termenul de garanție este de minim 12 luni calendaristice de la recepția produselor.

Ofertantul trebuie să respecte următoarele termene:

- termenul de intervenție pentru constatarea neconcordanțelor/neconformităților apărute în termenul de garanție este de 2 zile calendaristice de la instintarea de care beneficiar;
- termenul de remediere pentru produsele la care au apărut neconformități în perioada de garanție, este de maxim 5 zile de la data constatării;
- termenul de înlocuire a produsului defect aflat în termen de garanție este de maxim 7 zile de la data constatării;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 5/6

- produsele care în perioada de garanție le înlocuiesc pe cele necorespunzătoare, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care începe de la data înlocuirii produselor.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini și să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice din acesta. Propunerea tehnică va conține codul și producatorul produselor oferite, termenul de garanție și termenul de livrare. Se va prezenta fișa tehnică a produselor.

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

Ofertantul trebuie să facă dovada că furnizarea produselor se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera produselor oferite, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediția 2015, sau echivalent.

În cazul în care operatorul economic care depune ofertă nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda de referință este „leul”.

Se va completa Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, precizându-se pretul unitar lei/u.m. (cu două zecimale) și valoarea totală în lei fără TVA.

Pretul ambalajelor este inclus în pretul produselor.

Cheltuielile cu transportul sunt incluse în pretul produselor.

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția produselor se va efectua de către comisia de recepție, la sediul beneficiarului: Sucursala Electrocentrale Craiova II din str. Bariera Valcii, nr. 195, localitatea Craiova, jud. Dolj.

Recepția cantitativă și calitativă a produselor se va efectua de către comisia de recepție, la sediul beneficiarului, în urma prezentării de către furnizor a documentelor precizate la capitolul IV.1.

Livrarea se considera încheiată în momentul în care se face recepția cantitativă și calitativă a produselor, prin semnarea fără obiecțiuni a Notei de Recepție și Constatare de Diferențe (N.R.C.D.).

Nu se fac recepții parțiale.

Recepția se va efectua în termen de 2 zile lucrătoare de la livrarea produselor, în conformitate cu procedurile operationale ale beneficiarului.

Pentru neconformitățile aparute la recepție se va proceda astfel:

*la depistarea neconformității, beneficiarul transmite raportul de neconformitate furnizorului;

*furnizorul, de comun acord cu beneficiarul, stabilește termenul și modul de tratare a neconformității prin:

- înlocuirea produsului cu deficiențe calitative;
- executarea modificărilor necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor tehnice.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 6/6

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste



Nu este cazul.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și în caietul de sarcini.

IX. ANEXE

Anexa nr. 1 - Lista de specificații tehnice/denumire/cantități.

	Funcția	Prenume, nume	Semnatura	Data semnării
Aprobat	Director Productie	Stefan DINCA		07.01.2019
Vizat	Director Tehnic	Florin DIDA		07.01.19
	Sef Formatie PSI	Nicolae GHEORGHE		03.01.2019
	Sef Serviciul Electrotehnic si Automatizări	Ileana DRAGHICI		03.01.2019
Elaborat	Inginer Serviciu Electrotehnic si Automatizari	Verona DALRI		03.01.2018



S.COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.
SOCIETATE ADMINISTRATA IN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Targu Jiu, jud. Gorj, cod 210140
fax: 0253.227.280, nr.ord.registrul comertului J 18/311/2012; cod fiscal RO30267310
cont virament RO 59 RZBR 0000 06001465 2248, Raiffeisen Bank – Targu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro




Sucursala Electrocentrale Craiova II
Directia Tehnica
Serviciul Electrotehnic si Automatizari

ANEXA NR. 1

Lista de specificații tehnice / Denumire / Cantități
Furtunuri si accesorii PSI

Nr. crt.	Denumire produs	UM	Cantitate	Pret unitar	Valoare
				Lei – fara TVA	
1	Furtun PSI de refulare pentru stingerea incendiilor tip C echipat cu racorduri (20 ml/rola)	buc	100		
2	Furtun PSI de refulare pentru stingerea incendiilor tip B echipat cu racorduri (20 ml/rola)	buc	25		
3	Robinet hidrant interior 2'' cu racord fix tip C	buc	40		
4	Teava de refulare tip C din aluminiu cu robinet si racord	buc	10		
5	Racord fix tip C	buc	80		
6	Racord fix tip B filet interior 2,5''	buc	20		
7	Reductie B - C	buc	20		
	Valoare totala				
	Ofertantul va face dovada faptului ca produsele solicitate la poz. 1 si 2 (furtun PSI tip B si tip C) sunt agrementate de IGSU - Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta.				

	Funcția	Prenume, nume	Semnatura	Data semnării
Avizat	Director Tehnic	Florin DIDA		07.01.19
Verificat	Inspector PSU	Nicolae GHEORGHE		03.01.2019
	Sef Serviciu Electrotehnic si Automatizari	Ileana DRAGHICI		03.01.2019
Elaborat	Inginer Serviciu Electrotehnic si Automatizari	Verona DALRI		03.01.2019