

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 1/4

NR. 21819 / 10 12 2018

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire si adresă beneficiar

Sucursala Electrocentrale Turceni, cu sediul în localitatea Turceni, Str. Uzinei nr.1, Jud. Gorj, tel: 0372.532.138, fax: 0253.335.015.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

Traductor de presiune

II.2. Cantitate

6 bucati.

III. CERINȚE PRIVIND PRODUSUL SOLICITAT

III. 1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă produsul solicitat

Traductorul de presiune este folosit la compresorul ALUP tip LARGO 132/7,5/50, pe circuitul de aer, asa cum reiese din Anexa nr. 1.

III.2. Specificații tehnice minimale

Caracteristicile tehnice pentru traductorul de presiune folosit la compresorul de aer tip LARGO 132/7,5/50, producator ALUP, Germania se regasesc in Anexa nr. 1. (In documentatia producatorului pentru piesele de schimb traductorul de presiune se regasesc ca: part number: 1089-0575-54).

Nota: Traductorul de presiune trebuie sa se integreze in automatica compresorului fara nici o alta interventie asupra acesteia.

III.2.1. Obiective și performanță

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Calitatea produselor este atestata prin:

- certificat de calitate si garantie de la ofertant;
- declaratie de conformitate.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

III.4.1. Cerințe privind ambalarea

Ambalarea produselor va fi efectuată astfel încât să asigure integritatea acestora în timpul transportului, manipulării și depozitării.

Ambalajele in care au fost livrate produsele vor ramane in proprietatea beneficiarului.

III.4.2. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Nu este cazul

III.4.3. Cerințe privind transportul

Încărcarea și transportul, până la locul de depozitare al beneficiarului, vor fi asigurate de către ofertant.

Transportul se va face la sediul Sucursalei Electrocentrale Turceni, cu sediul in localitatea Turceni, str. Uzinei nr. 1, Jud. Gorj, respectiv la magaziile acesteia.

III.4.4. Cerințe privind depozitarea

În situația în care se impun reguli specifice de depozitare, manipulare și/sau conservare, ofertantul va asigura transmiterea acestora la beneficiar cel mai târziu odată cu livrarea produselor.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Livrare

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 2/4

Livrarea produselor se va face la sediul Sucursalei Electrocentrale Turceni cu sediul în localitatea Turceni, str. Uzinei nr. 1, Jud. Gorj, respectiv la magazinele acestea.

La livrare produsele vor fi însoțite de următoarele documente:

- 1) certificat de calitate;
- 2) declarația de conformitate și garanție întocmită în concordanță cu SR ISO/CEI 17050-1:2010;
- 3) avizul de însoțire a marfii, care va cuprinde denumirea produselor, unitatea de măsură și cantitatea.

Termenul de livrare este de 30 zile de la înregistrarea contractului.

IV.2. Durată contract

Durata contractului este de 60 de zile de la înregistrarea contractului.

V. GARANȚII

Perioada de garanție începe cel mai devreme de la data trecerii produselor în proprietatea beneficiarului din data încheierii și semnării „*Notei de recepție și constatare de diferențe*” (NRCD) de către comisia de recepție a acestuia.

Perioada de garanție va fi de minim 12 de luni de la montaj dar nu mai mult de 18 luni de la livrare.

La depistarea unei neconformități de către beneficiar în perioada de garanție, acesta transmite raportul de neconformitate ofertantului în termen de 48 ore.

Ofertantul are obligația ca în termen de 48 ore de la data sesizării să asigure prezența unui delegat, care împreună cu reprezentanții beneficiarului să analizeze neconformitatea și să stabilească cauzele.

Ofertantul, de comun acord cu beneficiarul stabilește termenul și modul de tratare a neconformității prin:

- înlocuirea produselor cu deficiențe calitative în maxim 30 de zile.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Oferta va fi prezentată în limba română.

Propunerea tehnică va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat și punctual caracteristicile tehnice oferite în conformitate cu cerințele precizate în caietul de sarcini.

Aceasta va cuprinde cel puțin următoarele cerințe considerate minime:

- specificațiile tehnice ale ofertantului care să certifice caracteristicile tehnice ale produselor oferite;
- descrierea punctuală a documentației tehnice care va însoți produsele;
- instrucțiuni referitoare la depozitarea produselor în perioada de garanție, până la montajul acestora;
- garanțiile tehnice oferite pentru produsele oferite;
- termenul de livrare pentru produsele oferite;
- modul de tratare a neconformităților în perioada de garanție.

Ofertantul trebuie să facă dovada că furnizarea produselor se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera produselor oferite, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediția 2015, sau echivalent.

În cazul în care ofertantul nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 3/4

Nota: specificatiile tehnice care indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de inventie, o licenta de fabricatie sunt mentionate doar pentru identificarea cu usurinta a tipului de produs si nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Aceste specificatii vor fi considerate ca avand mentiunea de „sau echivalent”, iar ofertantul are obligatia de a demonstra echivalenta produselor oferite cu cele solicitate, daca este cazul.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda în care ofertantul prezinta propunerea financiara este leul.

Modalitatea în care se prezinta propunerea financiara – pretul unitar multiplicat cu numarul de bucati de traductoare de presiune.

Cheltuielile privind încărcarea, transportul, descărcarea și manipularea produselor până la locul de depozitare al beneficiarului, inclusiv asigurările și plata acestora vor fi incluse în prețul oferit.

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția produselor se face cantitativ și calitativ la sediul Sucursalei Electrocentrale Turceni cu sediul în localitatea Turceni, Str. Uzinei nr. 1, Jud. Gorj, de către comisia de recepție a acesteia.

Recepția produselor se va face de către o comisie stabilită la nivelul fiecărei gestiuni împreună cu gestionarul, prin încheierea NRCD (Notei de recepție și constatare de diferențe) în maxim 5 zile de la data intrării în magazie a produselor.

Recepția se face în baza următoarelor documente :

- 1) certificat de calitate;
- 2) declarația de conformitate și garanție întocmită în concordanță cu SR ISO/CEI 17050-1:2010;
- 3) factura fiscală cu denumirea corectă a produselor (se va respecta denumirea din contract; nu se admit prescurtări).

Nu se admite transcrierea certificatelor eliberate de Producător.

Pentru neconformitățile apărute la recepție se va proceda astfel:

- la depistarea neconformității, beneficiarul transmite raportul de neconformitate furnizorului în termen de 48 ore;

- furnizorul are obligația ca în termen de 48 ore de la data sesizării să asigure prezența unui delegat, care împreună cu reprezentanții beneficiarului, să analizeze neconformitatea și să stabilească cauzele;

- furnizorul, de comun acord cu beneficiarul, stabilește termenul și modul de tratare a neconformității prin:

- înlocuirea produselor cu deficiențe calitative.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Pe toată perioada derulării contractului, furnizorul va respecta prevederile legislației în vigoare privind protecția mediului și securitatea și sănătatea în muncă și anume:

- OUG nr. 195/2005, aprobată prin Legea nr. 265/2006, privind protecția mediului;
- Legea nr. 319/2006 a Securității și Sănătate în Muncă;
- Legea nr. 211/2011, privind regimul deșeurilor.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 4/4

IX. ANEXE


Anexa nr. 1 – Caracteristici tehnice traductor de presiune

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director Tehnic	Viorel FILIP		07.12.2018
Verificat	Sef Serviciu Electrotehnic si Automatizari	Ion GILCEAVA		07.12.2018
Elaborat	Inginer Biroul Circuite Secundare	Costinel STOICEA		07.12.2018

ANEXA NR. 1

La caietul de sarcini privind achizitia traductor de presiune pentru compresor Largo

Caracteristici tehnice



AIR CIRCUIT / LUFTKREISLAUF
LUFTCIRKULATION / LUCHTCIRCUIT
PLAN 7

Nota: prezentul caiet de sarcini se refera la achizitia traductorului de presiune de la pozitia 45, part number: 1089-0575-54

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director Tehnic	Viorel FILIP		07.12.2018
Verificat	Sef Serviciu Electrotehnic si Automatizari	Ion GILCEAVA		07.12.18.
Elaborat	Inginer Birou Circuite Secundare	Costinel STOICEA		07.12.2018