

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 1/4

DTSC nr. 164/08.02.2019

RELUARE

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

Sucursala Electrocentrale Craiova II, cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 195, cod 200716, județul Dolj, România, Telefon: 0372511521, Fax: 0372511549.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

„Materiale instalare bucla masura turatie”.

II.2. Cantitate

Conform Anexa nr. 1.

III. CERINȚE PRIVIND PRODUSELE SOLICITATE

III.1. Caracteristici ale locului unde vor fi puse în operă produsele solicitate

Materialele sunt necesare pentru instalare bucla de masura turatie turbina FIL 150 nr. 1 din Sucursala Electrocentrale Craiova II.

III.2. Specificații tehnice minimale

1. Cablu ecranat de date cu perechi torsadate izolat cu PVC cu intarzierea propagarii focului, ecran tesut din lite de cupru cositorit, pentru aparate de masura si control tip LiYCY – TP - 8 x 2 x 0,5 mmp (sau echivalent);
2. Relee intermediare cu suport tip Finder 40.52.9.024.0000 si 95.152SMA (sau echivalent).

Specificatiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, productie, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comert, un brevet de inventie, o licență de fabricatie sunt mentionate doar cu scopul de a identifica cu usurință tipul de produs din punct de vedere conceptual si functional. Aceste specificatii vor fi considerate ca având mentiunea de „sau echivalent”, iar ofertantul are obligatia de a demonstra echivalenta produselor oferate cu cele solicitate în prezentul caiet de sarcini.

III.2.1. Obiective și performanță

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Standarde și prescripții de referință:

Se vor avea în vedere respectarea următoarele normative, standarde (sau echivalente):

- SR EN ISO 17050 - 1 /2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1. Cerințe generale;
- SR EN ISO 17050 - 2/2005 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 2. Documentație suport;
- Legea nr. 240/2004, cu modificările aduse prin Legea nr. 76/2012, privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte;
- Ordonanta Guvernului nr. 20/2010, cu modificările aduse prin următoarele acte: Ordonanta Guvernului nr. 8/2012; Legea nr. 50/2015, privind stabilire a unor măsuri pentru aplicarea unitară a legislației Uniunii Europene care armonizează condițiile de comercializare a produselor;
- Legea nr. 449/2003, cu modificările aduse prin următoarele acte: OUG nr. 174/2008; OUG nr. 34/2014; Ordonanta Guvernului nr. 9/2016, privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

III.4.1. Cerințe privind ambalarea

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001
		REVIZIA: 0 pag. 2/4

Ofertantul are obligația de a ambala produsele corespunzător pentru ca acestea să facă față, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului și expunerii la temperaturi extreme, la soare și la precipitații care ar putea să apară în timpul transportului și depozitării în aer liber, în așa fel încât să ajungă în bună stare la destinația finală – Sucursala Electrocentrale Craiova II.

Toate materialele de ambalare a produselor, precum și toate materialele necesare protecției răman în proprietatea beneficiarului.

III.4.2. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Produsele vor fi marcate (ștanțate) conform codurilor firmei producătoare și va avea aplicat distinct și vizibil marcajul CE.

III.4.3. Cerințe privind transportul

Transportul la beneficiar se efectueaza de catre ofertant.

III.4.4. Cerințe privind depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Livrare

Produsele vor fi livrate la Sucursala Electrocentrale Craiova II, cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 195, cod 200716, județul Dolj, România, Telefon: 0372511521, Fax: 0372511549.

La livrare, produsele vor fi însoțite de următoarele documente:

- declarație de conformitate în copie conforma cu originalul din partea ofertantului sau a distribuitorului autorizat al acestuia;
- certificat garanție; certificat de calitate;
- aviz de însoțire a mărfii, care va cuprinde denumirea produselor, unitatea de masura si cantitatea;
- fișa tehnică;
- factura fiscală cu denumirea corecta a produselor (se va respecta denumirea din contract; nu se admit prescurtari).

Termen de livrare: - 30 zile de la data înregistrării contractului.

IV.2. Durată contract

- 60 zile de la data inregistrarii contractului.

V. GARANȚII

minim 12 luni de la data recepției produselor livrate.

Se precizeaza:

- termenul de intervenție pentru constatarea neconcordanțelor/neconformităților apărute în termenul de garanție este de 2 zile de la notificare;
- termenul de remediere pentru produsele la care au aparut neconformitati in perioada de garantie, este de maxim 7 zile de la notificare;
- termenul de înlocuire a produsului defect aflat în termen de garanție este de maxim 10 zile de la notificare;
- produsele care în perioada de garanție le înlocuiesc pe cele necorespunzătoare, beneficiază de o nouă perioadă de garanție care începe de la data înlocuirii produselor.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

Propunerea tehnică va fi întocmită urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 3/4

acesta. Cerințele și specificațiile tehnice din caietul de sarcini vor fi tratate ca fiind cerințe minimale.

Propunerea tehnica va contine codul si producatorul produselor oferate, termenul de garanție si termenul de livrare.

Se va prezenta fisa tehnica (tradusa in limba română) pentru produsele oferate.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

Ofertantul trebuie să facă dovada că furnizarea produselor se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera produselor oferate, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediția 2015, sau echivalent.

În cazul în care ofertantul care depune ofertă nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat.

În cazul în care produsele oferate diferă ca denumire sau codificare de cele existente în Anexa nr. 1, propunerea tehnica va contine un tabel de echivalență și interschimbabilitate între produsele oferate și cele specificate în Anexa nr. 1, semnat, cu asumare a răspunderii. Se vor avea în vedere caracteristicile tehnice, dimensionale și functionale. Ofertantul va declara, în scris, pe proprie răspundere, ca produsul echivalent oferat corespunde din punct de vedere al caracteristicilor tehnice, dimensionale și functionale cu cel notat în Anexa nr. 1.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Propunerea financiară va fi întocmită în limba română.

Moneda de referință este „leul”.

Se va completa Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, precizându-se prețul unitar lei/u.m. (cu două zecimale) și valoarea totală în lei fără TVA. În prețul unitar vor fi incluse toate cheltuielile aferente.

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Produsele vor fi recepționate la Sucursala Electrocentrale Craiova II, cu sediul în municipiul Craiova, str. Bariera Vâlcii, nr. 195, cod 200716, județul Dolj, România, Telefon: 0372511521, Fax: 0372511549.

Recepția cantitativă și calitativă a produselor se va efectua de către comisia de recepție, la sediul beneficiarului, în urma prezentării de către furnizor a documentelor precizate la subcapitolul IV.1.

Nu se fac recepții parțiale.

Recepția se va efectua în termen de 2 zile lucrătoare de la livrare.

Pentru neconformitățile aparute la recepție se va proceda astfel:

* la depistarea neconformității, beneficiarul transmite raportul de neconformitate furnizorului; în termen de maxim 2 zile;

* furnizorul, de comun acord cu beneficiarul, stabilește termenul și modul de tratare a neconformității prin:

- înlocuirea produsului cu deficiențe calitative; în termen de maxim 10 zile de la data înștiințării;

- executarea modificărilor necesare pentru ca produsele să corespundă specificațiilor tehnice.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 0	pag. 4/4

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Furnizorul isi asuma responsabilitatea respectarii cu strictete a legislatiei in vigoare privind protectia mediului, a securitatii si sanatatii in munca, privind apararea impotriva incendiilor.

IX. ANEXE

- Anexa nr. 1 – Listă de specificații tehnice/ denumire / cantități:

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director	Ștefan DINCĂ		11.02.2019
Vizat	Director Tehnic	Florin DIDĂ		11.02.19
Verificat	Sef Sectie PRAM-AMC	Ilie BEZNA		11.02.2019
	Șef Serviciu Electrotehnic și Automatizări	Ileana DRĂGHICI		11.02.2019
	Sef Laborator AMC	Ionut HOANCA		11.02.2019
Elaborat	Inginer Serviciul Electrotehnic și Automatizări	Adriana PETRIA		11.02.2019



Sucursala Electrocentrale Craiova II
 Serviciul Electrotehnic si Automatizari

Anexa nr. 1

Lista de specificații tehnice/ denumire / cantități

Achizitie “ Materiale instalare bucla masura turatie ”

Nr. Crt.	Denumire produs /Caracteristici tehnice/Producator /Cod de referinta (sau echivalent)	U.M.	Necesar	Pret unitar lei (fara TVA)	Valoare lei (fara TVA)
1	1. Cablu ecranat de date cu perechi torsadate izolat cu PVC cu intarzierea propagarii focului, ecran tesut din lite de cupru cositorit, pentru aparate de masura si control tip LiYCY – TP - 8 x 2 x 0,5 mmp (sau echivalent)	m	100		
2	2. Relee intermediare cu suport tip Finder 40.52.9.024.0000 si 95.152SMA (sau echivalent)	set	4		
Total lei fara TVA					

Sef Laborator AMC- Ionut Hoanca

Sef Serviciu Electrotehnic si Automatizari - Ileana Draghici

Serviciu Electrotehnic si Automatizari - Adriana Petria