

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 1/12

Nr. 13656 / 10.09.2019

DTSC 1038/06.09.2019

Nr., DTSC 1038/06.09.2019

I. INTRODUCERE

Pentru această achiziție, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXT REALIZARE ACHIZIȚIE

II.1. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Beneficiar: Sucursala Electrocentrale Ișalnița, str. Mihai Viteazul nr. 101, localitatea Ișalnița, județul Dolj, România, Tel. nr.: 0372.369.333, Fax nr.: 0372.369.450.

Misiunea Complexului Energetic Oltenia S.A. este: producerea de energie electrică curată și sigură, bazată pe valorificarea cu maximă eficiență a potențialului de lignit din Oltenia, cu rol de a asigura securitatea energetică a României.

Activitățile principale ale Complexului Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

Beneficiarul achiziției, Sucursala Electrocentrale Ișalnița, parte componentă a S. Complexul Energetic Oltenia S.A. este amplasată în partea central nordică a județului Dolj, în lunca Jiului, la 11 km N-NV de centrul municipiului Craiova și la aproximativ 7 km de cartierul Craiovița Nouă situat în extremitatea nord-vestică a municipiului.

Centrala termoelectrică Ișalnița este una din cele mai mari centrale electrice din România, cu o capacitate instalată de 2 x 315 MW și o capacitate operațională curentă de aproximativ 2 x 300 MW (energia netă livrată în sistem de o unitate de 315 MW este de circa 270 MW).

II.2. Informații despre contextul care a determinat această achiziție

Depozitul de șlam dens mal stâng râul Jiu, gestionat de către Secția Chimică a Sucursalei Electrocentrale Ișalnița, este prevăzut cu un modul – vestiar pentru personalul propriu care își desfășoară activitatea în zonă.

În vederea respectării normelor de igienă și securitate în muncă pentru personal, modulul este prevăzut cu instalații sanitare, care trebuie alimentate cu apă potabilă din conducta de alimentare a Comunei Coțofenii din Dos, care este cea mai apropiată de acest obiectiv.

În acest scop este necesară achiziția unui contor de apă rece (apometru) și montarea acestuia de către un operator specializat.

II.3. Informații despre beneficiile anticipate de beneficiar

Achiziționarea contorului de apă rece (apometru) și montarea acestuia, asigură necesarul de apă instalației sanitare a modului - vestiar aferent Depozitului de șlam dens mal stâng Jiu.

II.4. Alte inițiative/proiecte/programe asociate cu această achiziție

Nu este cazul.

II.5. Cadrul general al sectorului în care entitatea contractanta își desfășoară activitatea

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. este un producător de cărbune și energie din sectorul de servicii energetice din România.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 2/12

Politica S. Complexului Energetic Oltenia S.A. este: să devină un operator principal în plan regional, prin valorificarea cu maximă eficiență a rezervelor de lignit, în producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit.

Instituțiile și sistemele care operează în acest sector: Ministerul Energiei, Departamentul pentru Energie, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei, Agenția Națională pentru Resurse Minerale, Dispecerul Energetic Național, Sistemul Energetic Național – Transelectrica S.A

II.6. Factori interesați și rolul acestora

S. Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creștere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

Prin intermediul instalațiilor de desulfurare ale gazelor de ardere și sistemelor aferente de monitorizare continuă a emisiilor cu care sunt echipate blocurile energetice din cadrul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. contribuie la menținerea unei calități a aerului, în zona Ișalnița – Craiova, conformă condițiilor de mediu impuse de legislația în vigoare aplicabilă.

Lipsa achiziționării și montării apometrului de apă rece duce la imposibilitatea măsurării volumului de apă consumat de operatorii ce deservește Depozitul de șlam dens mal stâng Jiu.

III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE

III.1. Descriere situație actuală la nivelul beneficiarului

Beneficiarul nu deține pe stoc produsul solicitat.

III.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul general al furnizării produsului îl constituie asigurarea condițiilor de igienă și a cerințelor legislative pentru personalul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița.

III.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor

Obiectivul specific al furnizării produsului este măsurarea consumului de apă potabilă la locul de consum al Depozitului de zgură și cenușă mal stâng Jiu.

III.4. Produse solicitate și operațiuni cu titlu accesoriu necesar a fi realizate

Beneficiarul solicită încheierea unui contract de furnizare produse și operațiuni cu titlu accesoriu, în conformitate cu prevederile legislației în vigoare aplicabile privind achizițiile, cu obiect furnizarea unui contor de apă rece (apometru) cu montare și punere în funcțiune.

Operațiunile cu titlu accesoriu care trebuie realizate de către furnizor, împreună cu reprezentantul / reprezentanții beneficiarului, succesiv, în ordine cronologică, în cadrul contractului sunt următoarele:

- observarea instalației unde se va monta apometrul de apă rece, de către specialistul/specialiștii furnizorului;
- prezența obligatorie, a specialistului/specialiștilor furnizorului, la sediul beneficiarului, atunci când furnizorul efectuează livrarea produsului;
- efectuarea demersurilor necesare în vederea asigurării condițiilor optime de montaj pentru apometrul de apă rece;
- secționarea conductei;
- montarea apometrului de apă rece cu piesele de legătură necesare;
- probe de funcționare/verificare a apometrului /consumului de apă rece;
- punerea în funcțiune a apometrului de apă rece;
- sigilarea apometrului;
- efectuarea probei de apă
- predarea procesului verbal de „Sigilare și montaj apometru”;
- predarea unei copii a autorizației Biroului Român de Metrologie Legală;
- predarea raportului de lucru;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse		COD: F02-PAD-TSC-001
			REVIZIA: / pag. 3/12

- predarea buletinului de verificare metrologică.

Furnizorul va efectua toate demersurile necesare și va acționa în interesul beneficiarului pe durata furnizării produselor, prin durata furnizării produselor înțelegându-se perioada de timp de la data înregistrării contractului până la punerea în funcțiune a apometrului de apă rece.

III.4.1. Produse solicitate

Denumire produs: Contor de apă rece și accesorii montare						
Cantitate	Unitate de măsură	Loc de livrare	Data de livrare solicitată	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale minime	Specificații tehnice SAU cerințe funcționale extinse	Durată minimă garanție
1	2	3	4	5	6	7
1	buc.	Sucursala Electrocentral e Ișalnița, str. Mihai Viteazul nr. 101, localitatea Ișalnița, județul Dolj	15 zile de la data înregistrării contractului	Contor apă rece - Debit maxim 5m ³ /h, presiune nominală 16bar, temperatură maximă apă 30°C, clasă metrologică - clasa B, afișare ecran maxim 10000 ³ , temperatură apă - apă rece, diametru nominal 20mm.	-	24 luni de la data procesului verbal de punere în funcțiune.
1	set			Set de legături ¾" - 1"	-	
1	buc			Robinet ¾"	-	
2	buc			Adaptor ¾" - Ø25	-	
4	buc			Cot ¾ bronz	-	
1	buc			Holender bronz ¾"	-	
1	buc			Filtru Y ¾"	-	
1	buc			Teu ¾"	-	

III.4.1.1.Denumire produse

Denumirea produselor solicitate este specificată la subcapitolul III.4.1 al Caietului de Sarcini.

III.4.1.2. Cantitate

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: /	pag. 4/12

Cantitatea produselor solicitate este specificată la capitolul III.4.1 al Caietului de Sarcini

III.4.1.3. Loc de livrare

Loc de livrare: Sucursala Electrocentrale Ișalnița, str. Mihai Viteazul nr. 101, localitatea Ișalnița, județul Dolj.

III.4.1.4. Specificații tehnice/cerințe funcționale minime/extinse

Specificațiile tehnice/cerințe funcționale minime produselor solicitate sunt specificate la subcapitolul III.4.1 al Caietului de Sarcini.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricație, sunt menționate doar pentru identificarea cu ușurință a tipului de produs și NU au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse.

Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de “sau echivalent”, iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor oferite cu cele solicitate dacă este cazul

III.4.2. Disponibilitate

Nu este cazul.

III.5. Extensibilitate/modernizare

III.5.1. Garanții

24 luni calendaristice de la data procesului verbal de punere în funcțiune.

Dacă produsele furnizate vor prezenta defecțiuni în perioada de garanție, beneficiarul va înștiința în scris ofertantul, iar ofertantul va avea obligația de a asigura prezența unui delegat pentru constatare la sediul beneficiarului în termen de 3 (trei) zile de la data primirii înștiințării scrise. Delegatul ofertantului împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza defecțiunile și vor stabili cauzele și modalitatea de soluționare. Ofertantul are obligația de a soluționa problemele de garanție, fără costuri suplimentare pentru beneficiar, în maxim 10 (zece) de zile calendaristice de la constatare. Produsul care în perioada de garanție îl înlocuiește pe cel necorespunzător beneficiază de o nouă perioadă de garanție (minim 24 luni calendaristice), care începe de la data înlocuirii produsului.

III.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, marcare, depozitare, transport și asigurare pe durata transportului

III.5.2.1. Cerințe privind livrarea

Termenul de livrare este de 15 zile calendaristice de la data înregistrării contractului.

Produsul care se va livra la sediul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița va fi nou și neutilizat, având anul de fabricație 2018 sau 2019.

Nu se acceptă produse utilizate/folosite/second-hand.

Produsul se va livra la sediul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița, str. Mihai Viteazul nr. 101, localitatea Ișalnița, județul Dolj, România, tel. nr.: 0372.369.333, fax nr.: 0372.369.450.

La livrare, odată cu livrarea produselor, ofertantul va transmite următoarele documente:

- aviz de însoțire a mărfii;
- certificate de conformitate, de calitate și garanție;
- cartea tehnică/fișa tehnică ce va cuprinde și instrucțiuni de montaj, exploatare și întreținere.

Persoanele de contact, la punctul de livrare, sunt: Hermina Nistoran – Responsabil tehnic contract.

III.5.2.2. Cerințe privind ambalarea

Produsul va fi ambalat și protejat împotriva deteriorării.

Ambalajele rezultate în urma despachetării produsului vor rămâne în proprietatea beneficiarului.

Deșeurile rezultate urma livrării produsul se vor preda obligatoriu beneficiarului.

III.5.2.3. Cerințe privind etichetarea și marcarea

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: /	pag. 5/12

Produsul va fi marcat și etichetat (eticheta va conține cel puțin: denumirea, codul, producătorul) conform prevederilor legislației în vigoare aplicabile. Produsul va fi prevăzut cu date de identificare pe care să fie înscrise:

- marca CE;
- fabricantul;
- tipul/modelul constructiv;
- cartea tehnică/fișa tehnică ce va cuprinde și instrucțiuni de montaj, exploatare și întreținere.

III.5.2.4. Cerințe privind depozitarea

Produsul va fi protejat împotriva deteriorării pe timpul depozitării la ofertant. Se vor respecta normele de depozitare pentru a nu afecta caracteristicile tehnice și integritatea produsului livrat.

III.5.2.5. Cerințe privind transportul și asigurarea pe durata transportului

Se vor respecta normele de manipulare și transport pentru a nu afecta caracteristicile tehnice și integritatea produsului livrat. În timpul transportului, produsul trebuie protejat împotriva ploii, umezelii și vaporilor corozivi. Mijlocul de transport utilizat trebuie să fie acoperit. Transportul produsului la sediul beneficiarului se va realiza de către ofertant cu mijloace de transport proprii, costul transportului fiind inclus în costul produsului și va fi cuprins în ofertă.

III.5.3. Operațiuni cu titlu accesoriu

Operațiunile cu titlu accesoriu care trebuie realizate de către furnizor (împreună cu reprezentantul / reprezentanții beneficiarului), succesiv, în ordine cronologică, în cadrul contractului sunt următoarele:

- observarea instalației unde se va monta apometrul de apă rece, de către specialistul/specialiștii furnizorului;
- prezența obligatorie, a specialistului/specialiștilor furnizorului, la sediul beneficiarului, atunci când furnizorul efectuează livrarea produsului;
- efectuarea demersurilor necesare în vederea asigurării condițiilor optime de montaj pentru apometrul de apă rece;
- secționarea conductei;
- montarea apometrului de apă rece cu piesele de legătură necesare;
- probe de funcționare/verificare a apometrului /consumului de apă rece;
- punerea în funcționare a apometrului de apă rece;
- sigilarea apometrului;
- efectuarea probei de apă;
- predarea procesului verbal de „Sigilare și montaj apometru”;
- predarea unei copii a autorizației Biroului Român de Metrologie Legală”;
- predarea raportului de lucru;
- predarea buletinului de verificare metrologică;

III.5.3.1. Instalare, punere în funcțiune, inspecții, teste

Instalarea și punerea în funcțiune a contorului de apă rece se va efectua de către reprezentanții furnizorului în timpului programului de lucru al beneficiarului, respectiv 07,30 ÷ 15,30, nefiind permise efectuarea acestor operații în afara programului de lucru, noaptea sau în week-end.

Punerea în funcțiune se va realiza de către reprezentanții furnizorului la sediul beneficiarului, prin întocmirea și predarea procesului verbal de „Sigilare și montaj apometru”; predarea raportului de lucru și predarea buletinului de verificare metrologică.

Inspectarea și testarea contorului de apă se va efectua imediat după montarea acestuia pe o perioadă de cel puțin 60 (șaizeci) minute, în prezența reprezentanților beneficiarului și

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: /	pag. 6/12

reprezentantul/reprezentanții furnizorului, prin observarea și verificarea dacă aceasta funcționează corect.

Dreptul beneficiarului de a inspecta, de a testa și a verifica și dacă este necesar de a respinge punerea în funcțiune a unui contor de apă neconform, nu va fi limitat sau amânat ca urmare a invocării de către furnizor a faptului că apometrul de apă rece a fost inspectat, testat și verificat de furnizor anterior livrării acesteia la destinația finală.

Furnizorul va efectua pe cheltuiala sa și fără niciun fel de costuri din partea beneficiarului toate testele pentru a asigura funcționarea produselor la parametri agreeți. Furnizorul rămâne responsabil pentru protejarea produselor luând toate măsurile adecvate pentru a preveni lovituri, zgârieturi și alte deteriorări, până la acceptare de către beneficiar.

III.5.3.2. Cerințe privind instruirea personalului

Furnizorul trebuie să fie autorizat de Biroul Român de Metrologie Legală pentru montajul apometrelor de apă rece.

Reprezentantul / reprezentanții furnizorului va/vor livra produsul la sediul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița și, obligatoriu, va/vor participa la operațiunile de instalare, punere în funcțiune, inspecții, teste precizate la punctul III.5.3.1 din prezentul caiet de sarcini. Acesta/aceștia va/vor asigura instruirea personalului de exploatare și personalului de mentenanță al beneficiarului privind funcționarea și mentenanța produsului.

III.5.3.3. Mentenanță preventivă în perioada de garanție

Nu este cazul.

III.5.3.4. Mentenanță corectivă în perioada post-garanție (dacă este cazul)

Nu este cazul.

III.5.3.5. Suport tehnic

Nu este cazul.

III.5.3.6. Piese de schimb și materiale consumabile pentru activitățile din programul de mentenanță corectivă după expirarea garanției

Nu este cazul.

III.5.4. Mediul în care este operat produsul

Caracteristici ale locului unde vor fi puse în operă produsele solicitate:

Zona climatică: normală N. Clima specifică zonei este de tip temperat continentală.

Temperatura mediului ambiant la utilizare: - max. +40°C; - min. - 40°C;

Presiunea atmosferică: 860-1060 mbar (86-106kPa) ;

Umiditatea medie relativă: 80% la 20°C ;

Altitudinea: sub 1000 m.

III.5.5. Constrângeri privind locația unde se va efectua instalarea

Nu este cazul.

III.6. Atribuții și responsabilități ale Părților

III.6.1. Obligațiile principale ale ofertantului

1.- Ofertantul se obligă să furnizeze produsele, conform termenului de livrare din contract.

2.- Ofertantul se obligă să furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică și a caietului de sarcini (inclusiv clarificarile din perioada de evaluare); produsele care urmează a fi livrate în cadrul prezentului contract vor fi obligatoriu fabricat de către producatorul menționat în anexa prezentului contract.

3.- Ofertantul se obligă să despăgubească Entitatea contractantă împotriva oricăror:

i) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: I	pag. 7/12

ii) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

4.- În raporturile cu Entitatea contractantă, furnizorul are calitatea de persoană juridică inițitoare a circuitului de compensare (când este cazul).

III.6.2. Obligațiile principale ale entității contractante:

Beneficiarul este responsabil pentru asigurarea condițiilor optime de montaj al contorului de apă rece.

1.- Entitatea contractantă se obligă să achiziționeze, respectiv să cumpere și să plătească prețul convenit prin contract.

2.- Entitatea contractantă se obligă să recepționeze produsele în termenul convenit de la livrarea acestora.

3.- Entitatea contractantă se obligă să plătească prețul produselor către furnizor în termenul menționat în contract.

IV. DOCUMENTAȚII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI

Furnizorul va livra beneficiarului documentația tehnică de întreținere, mentenanță și exploatare a produsului.

V. RECEPȚII

Recepția cantitativă a produsului se va efectua după:

- furnizarea produsului la sediul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița în prezența obligatorie a personalului furnizorului;
- predarea certificatului de calitate, certificatului de garanție și declarației de conformitate pentru produsul livrat;
- predarea documentației tehnice de întreținere, mentenanță și exploatare a produsului;
- predarea avizului de însoțire a mărfii,

prin întocmirea procesului verbal de recepție cantitativă (notei de recepție și constatare de diferențe).

În caz de neconformități (produsul nu corespunde din punct de vedere al caracteristicilor tehnice cu cerințele prezentului caiet de sarcini sau cu reglementările în vigoare), comisia va recepționa produsul în custodie și îl va pune la dispoziția furnizorului pentru a fi înlocuit cu altul conform, fără a modifica prețul contractului, în termen de 48 ore de la sesizare, pe cheltuială proprie.

Recepția cantitativă a produsului se va efectua în aceeași zi în care se face livrarea.

Recepția calitativă a produsului se va efectua după:

- montajul produsului în instalația beneficiarului, în aceeași zi în care se face livrarea, dar după efectuarea recepției cantitative;
- efectuarea probelor de funcționare, inspecții și teste, în vederea punerii în funcțiune a produsului;
- punerea în funcțiune se va realiza de către reprezentanții furnizorului la sediul beneficiarului,
- predarea procesului verbal de „Sigilare și montaj apometru”;
- predarea unei copii a autorizației Biroului Român de Metrologie Legală;
- predarea raportului de lucru;
- predarea buletinului de verificare metrologică.

VI. MODALITĂȚI SI CONDIȚII DE PLATĂ

Plata produselor se face în lei, în baza facturii/facturilor emise de furnizor și acceptate de beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: /	pag. 8/12

Plățile se fac în termen de 60 de zile calendaristice de la data punerii în funcțiune conform prevederilor Ordinului ANP nr.1017/2019.

Factura emisă de furnizor va conține datele de identificare complete și legal stabilite, inclusiv contul și banca pentru fiecare parte.

Facturarea contravalorii produselor se va face către **SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.**, societate administrată în sistem dualist, cu sediul în municipiul Târgu Jiu, Strada Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Județul Gorj, având C.U.I./C.I.F. RO 30267310, înregistrată în Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj sub nr. J18/311/31.05.2012, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248 deschis la Raiffeisen Bank, Sucursala Târgu Jiu, punct de lucru Sucursala Electrocentrale Ișalnița, str. Mihai Viteazul nr. 101, localitatea Ișalnița, județul Dolj.

Pe factură, sub rubrica “cumpărător”, se va menționa beneficiarul.

Entitatea contractantă nu se angajează sub nici o formă la plăți în avans.

VII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE BENEFICIAR ȘI FURNIZOR (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Cadrul legal este reprezentat de:

- Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Legii Parlamentului României nr. 449/12.11.2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora, cu toate completările și modificările ulterioare;
- Legea Parlamentului României nr. 240/07.06.2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Declarația de conformitate și garanție întocmită în conformitate cu SR ISO/CEI 17050:2010, sau echivalent, de către furnizor și/sau producător;
- Legea Parlamentului României nr. 319/14.07.2006 a securității și sănătății în muncă, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului, cu toate modificările și completările ulterioare;
- Legea Parlamentului României nr. 211/15.11.2011 privind regimul deșeurilor, cu toate modificările și completările ulterioare.
- Execuția și/sau livrarea produselor se va face într-un sistem de management al calității certificat conform ISO 9001:2015, de un organism acreditat.

VIII. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI ȘI ACTIVITĂȚII DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Nu este cazul.

VIII.1. Riscuri

Nu este cazul.

IX. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

IX.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: /	pag. 9/12

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română, urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, ofertantul având obligația completării „Anexei nr. 1 – Lista de cantități”.

Orice propunere tehnică prezentată care cuprinde pe lângă cerințele minimale impuse și alți parametri care nu au fost menționați în caietul de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică propune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale prevăzute în caietul de sarcini.

Ofertantul va trebui să facă dovada că este autorizat de Biroul Român de Metrologie Legală prin prezentarea unei copii legalizată a autorizației emisă de BRML.

Pentru produsul solicitat, ofertanții vor completa următorul formular și Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, care se va preda împreună cu propunerea tehnică.

Nr. crt.	Specificații	Cerință		
		Solicitată prin caietul de sarcini	Ofertată	Poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/desene etc.)
0	1	2	3	4
1	Denumire	Contor de apă rece și accesorii montare		
2	Unitate de măsură	set		
3	Cantitate	1		
4	Specificații tehnice/cerințe funcționale minime	Contor apă rece – cu debit maxim 5m ³ /h. presiune nominală 16bar, temperatură maximă apă 30°C, clasă metrologică -clasa B, afișare ecran maxim 10000 ³ , temperatură apă - apă rece , diametru nominal 20mm. Accesorii pentru montaj - Set de legături ¾” – 1” -1 set, robinet ¾” - 1buc, Adaptor ¾” - Ø25 – 2buc. cot ¾” bronz – 4buc, Holender bronz ¾” - 1buc, filtru Y ¾”– 1 buc,; teu ¾” - 1buc.		
5	Durată minimă garanție	24 luni calendaristice de la procesul verbal de punere în funcțiune, conform prevederilor subcap.III.5.1 din caietul de sarcini		
6	Loc de livrare	Sucursala Electrocentrale Ișalnița, str. Mihai Viteazul nr. 101, localitatea Ișalnița, județul Dolj		
7	Termen/dată de livrare	15 zile calendaristice de la data înregistrării contractului.		


CAIET DE SARCINI
pentru achiziția de produse

COD: F02-PAD-TSC-001

REVIZIA: / pag. 10/12

8	Cerințe privind ambalarea	Produsele vor fi ambalate și protejate împotriva deteriorării. Ambalajele rezultate în urma despachetării produsului vor rămâne în proprietatea beneficiarului.		
9	Cerințe privind etichetarea și marcarea	Produsul va fi marcat și etichetat (eticheta va conține cel puțin: denumirea, codul, producătorul) conform prevederilor legislației în vigoare aplicabile. Produsul va fi prevăzut cu date de identificare pe care să fie înscrise: - marca CE; -fabricantul; -tipul/modelul constructiv., - cartea tehnică/fișa tehnică ce va cuprinde și instrucțiuni de montaj, exploatare și întreținere		
10	Cerințe privind depozitarea	Produsul va fi protejat împotriva deteriorării pe timpul depozitării la ofertant. Se vor respecta normele de depozitare pentru a nu afecta caracteristicile tehnice și integritatea produsului livrat.		
11	Cerințe privind transportul și asigurarea	Se vor respecta normele de manipulare și transport pentru a nu afecta caracteristicile tehnice și integritatea produsului livrat. În timpul transportului, produsul trebuie protejat împotriva ploii, umezelii și vaporilor corozivi. Mijlocul de transport utilizat trebuie să fie acoperit. Transportul produsului la sediul beneficiarului se va realiza de către ofertant cu mijloace de transport proprii.		
12	Cerințe privind instalarea	Contorul de apă rece se va instala la sediul beneficiarului, în mod corespunzător de către reprezentanții furnizorului.		
13	Cerințe privind punerea în funcțiune	Punerea în funcțiune se va realiza de către reprezentanții furnizorului la sediul beneficiarului, prin întocmirea și predarea procesului verbal de „Sigilare și montaj apometru”; predarea raportului de lucru; predarea buletinului de verificare metrologică.		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: /	pag. 11/12

14	Cerințe privind inspecții, teste	Inspectarea și testarea contorului de apă se va efectua imediat după montarea acestuia pe o perioadă de cel puțin 60 (șaizeci) minute, în prezența reprezentanților beneficiarului și reprezentantului/reprezentanții furnizorului, prin observarea și verificarea dacă aceasta funcționează corect. Dreptul beneficiarului de a inspecta, de a testa și a verifica și dacă este necesar de a respinge punerea în funcțiune a unui contor de apă neconform, nu va fi limitat sau amânat ca urmare a invocării de către prestator a faptului că apometrul de apă rece a fost inspectat, testat și verificat de furnizor anterior livrării acesteia la destinația finală.		
15	Cerințe privind autorizările necesare	Reprezentantul / reprezentanții furnizorului va/vor livra produsul la sediul Sucursalei Electrocentrale Ișalnița și, obligatoriu, va/vor asigura montarea, punerea în funcțiune, inspecții, teste precizate la subcap. III.5.3.1 din prezentul caiet de sarcini. Furnizorul trebuie să fie autorizat de Biroul Român de Metrologie Legală pentru montajul apometrelor de apă rece.		
16	Documentații furnizate odată cu produsele	Furnizorul va livra beneficiarului documentația tehnică de întreținere, mentenanță și exploatare a produsului.		

Ofertantul trebuie să facă dovada că furnizarea produsului se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera produsului oferite, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediția 2015, sau echivalent.

În cazul în care ofertantul nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat.

IX.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Propunerea financiară va fi întocmită în lei, fără TVA, urmărind structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, ofertantul având obligația completării „Anexei nr. 1 – Lista de cantități”.

Costurile cu ambalarea, marcarea, etichetarea, transportul produsului la sediul beneficiarului și operațiunile cu titlu accesoriu care trebuie realizate de către ofertant la sediul beneficiarului vor fi suportate de către ofertant și vor fi cuprinse propunerea financiară.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de produse	COD: F02-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: /	pag. 12/12

X. DISPOZIȚII FINALE



Furnizorul se obligă să respecte prevederile Legii nr. 129/15.06.2018 pentru modificarea și completarea Legii nr.102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu toate modificările și completările ulterioare.

În timpul / perioada asistenței tehnice la montaj, furnizorul va respecta reglementările obligatorii privind securitatea și sănătatea în muncă, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului în incinta beneficiarului și va semna convențiile de protecție a muncii, P.S.I. și administrativ, respectiv de protecția mediului, cu beneficiarul.

Furnizorul este direct responsabil de consecințele nerespectării legislației privind protecția muncii, prevenirea și stingerea incendiilor și protecția mediului.

XI. ANEXE

- Anexa nr. 1 – Lista de cantități.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director Tehnic	Viorel TUDOR		10.09.2019
Avizat	Șef Secție Exploatare Chimică	Gabriela FIRANESCU		09.09.2019
	Inginer Serviciul Sisteme de Management	Paul BRĂTESCU		09.09.2019
Verificat	Șef Serviciu Electrotehnic și Automatizări	Bebe COCOȘILĂ		10.09.2019
Elaborat	Inginer Serviciul Electrotehnic și Automatizări	Hermina NISTORAN		09.09.2019

LISTA DE CANTITATI
ACHIZITIE CONTOR DE APA RECE (APOMETRU) SI OPERATIUNI CU TITLU ACCESORIU DE
MONTAJ SI PUNERE IN FUNCTIUNE

PRODUCTIE

Nr. crt.	Denumire produs/specificatii tehnice	UM	Cantitate	Pret unitar lei/buc	Valoare [lei] fără TVA
1	Contor de apă rece (apometru) – debit maxim 5m³/h. presiune nominală 16bar, temperatură maximă apă 30°C, clasă metrologică -clasa B, afişare ecran maxim 10000³, temperatură apă - apă rece , diametru nominal 20mm. Accesorii pentru montaj - Set de legaturi ¾" – 1" - 1 set, robinet ¾" - 1buc, Adaptor ¾" - Ø25 – 2buc. cot ¾" bronz – 4buc, Holender bronz ¾" - 1buc, filtru Y ¾"– 1 buc,; teu ¾" - 1buc.	set	1		
VALOARE TOTALA (LEI, fără TVA)					