

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: I	pag. 1/4

DIRECȚIA MINIERĂ Târgu Jiu
Exploatarea Minieră de Cariere JILȚ
 Nr. 2815 / 06.07 2020

CAP. I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

Exploatarea Minieră de Cariere JILT, Cariera Jilț SUD, Localitatea Comuna Mătășari, județul Gorj.

CAP. II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire:

DEMONTARE, MONTARE, SIGILARE SI PIF APOMETRU DN50

II.2. Cantitate:

1 buc.

CAP. III. CERINTE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus in opera serviciul solicitat:

Prestarea serviciului este făcută pentru contorizare apă la „Statia de tratare apă” MICULESTI. Factorii de mediu specifici zonei temperat - continentale, adică:

- Zona climatică: normală N. Clima specifică zonei este de tip temperat continental.
- Temperatura mediului ambiant la utilizare: - maximă +40 °C.
- minimă -25 °C.
- Presiunea atmosferică: 860 – 1060 mbar (86 – 106 kPa).
- Umiditatea medie relativă: 80% la 20 °C.
- Atmosfera neutra, cu praf industrial, lipsita de gaze sau agenți chimici corozivi.
- Altitudinea: sub 1.000 m.

III.2. Specificatii tehnice minimale:

Serviciul solicitat este necesar pentru montarea/înlocuirea, punerea în funcțiune a unui apometru de apă rece WOLTMANN tip ZENNER WDE-K DN 50 si sigilarea acestuia, în vederea monitorizării consumului de apă la „Statia de tratare apă” MICULESTI, în conformitate cu Autorizatia de gospodărire a apelor emisa de ABA Jiu si Legea apelor nr. 107/1996 – republicata.

Apometrul este pus la dispozitie de catre beneficiar.

Operatiunea de **montaj apometru** trebuie efectuată de către o persoana juridică autorizată de BRML (Biroul Român de Metrologie Legală).

Operatiunea de **sigilare a apometrului** trebuie efectuată numai de către persoană juridică autorizată de BRML (Biroul Român de Metrologie Legală) pentru executarea unor astfel de operatii.

Prin operatiunea de sigilare se confirmă faptul că apometrul este montat corect, de catre o persoană juridică autorizată si ca aparatul are verificarea metrologică efectuată.

III.2.1. Obiective si performanță:

Nu este cazul.

III.3. Cerinte privind calitatea

Pe parcursul derulării contractului se vor respecta prevederile legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, conformității produselor, materiilor și substanțelor periculoase respectiv:

- Legea nr. 319/2006 a securității și sănătății în muncă și normele metodologice de aplicare;
- Legea nr. 245/2004 privind securitatea produselor;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 2/4

- Legea nr. 240/2004 privind răspunderea producătorilor pentru pagubele generate de produsele defecte;
- Hotărârile de Guvern nr. 1049/2006; nr. 971/2006 si nr. 1146/2006 privind protecția muncii;
- OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului aprobată de Legea nr. 265/2006;
- HG nr. 1022/2002 – privind regimul produselor și serviciilor care pot pune în pericol viața, sănătatea, securitatea muncii și protecția mediului.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

III.4.1. Cerințe privind ambalarea

Nu este cazul.

III.4.2. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Ofertantul are obligația de a preda beneficiarului reperul înlocuit, cu specificația de defect, reparabil/nereparabil.

III.4.3. Cerințe privind transportul

Nu este cazul.

III.4.4. Cerințe privind depozitarea

Nu este cazul.

CAP. IV. TERMENE SI DURATĂ

IV.1. Prestare

Termenul de prestare pentru serviciul solicitat este de 30 zile de la înregistrarea contractului

Prestarea serviciului se va face strict în timpul programului de lucru al beneficiarului, în zilele lucrătoare de la orele 07.00 la 15.00, cu comunicarea în prealabil (fax, e-mail sau telefonic) cu responsabilul de contract.

IV.2. Durată contract

Durata contractului este de 30 zile de la înregistrarea contractului

CAP. V. GARANȚII

Perioada de garanție este de 12 luni și începe de la data recepției pentru serviciile prestate. Serviciile la care s-a constatat că în timpul perioadei de garanție nu corespund calitativ, se refac de către ofertant pe cheltuiala sa.

Perioada de garanție acordată inițial se prelungește cu perioada de nefuncționare a echipamentelor din vina ofertantului.

Pentru defecțiunile apărute la operațiile aflate în perioada de garanție beneficiarul va întocmi rapoarte de neconformitate (RNC) pe care le va trimite ofertantului pe fax sau E.mail. Delegatul acestuia se va prezenta pentru constatarea deficiențelor și întocmire a procesului verbal în termen de 4 ore de la primirea comunicării.

Termenul de remediere a neconformităților este de maxim 8 ore de la data și ora de întocmire a procesului verbal de constatare încheiat între părțile contractante.

CAP. VI. CERINTE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică se va elabora în limba română.

Respectarea tuturor cerințelor din Caietul de Sarcini este obligatorie pentru toți operatorii economici.

- Nu se accepta propuneri tehnice incomplete.

Ofertantul trebuie să îndeplinească în mod obligatoriu și cumulativ următoarele cerințe:

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 3/4

- Să facă dovada că detine autorizație valabilă pentru prestarea serviciilor solicitate;
- Să facă dovada că detine documentația tehnică a echipamentului ce se montează;
- Să facă dovada că are personal calificat în domeniul demontare-montare al instalațiilor/ echipamentelor de distribuție a apei;
- Să facă dovada că are personal calificat în domeniul de sigilare al instalațiilor/ echipamentelor de distribuție a apei;
- Să facă dovada că are dotarea tehnică minimă necesară pentru înlocuirea echipamentului de distribuție a apei;
- Să asigure intervenția la defect în cel mult 8 ore de la anunțarea acestuia de către beneficiar;
- Operatorul economic (oferantul) trebuie să facă dovada că este autorizat de către BRML (Biroul Român de Metrologie Legală) pentru activități de :
 - montaj apometre apa rece DN 50;
 - sigilare apometre apa rece DN 50.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Moneda în care se prezintă propunerea financiară este "Leu".

Propunerea financiară se va elabora cu pretul unitar pe serviciu, în care sunt incluse și costurile aferente transportului de personal la locația menționată în subcapitolul I.1. Preturile sunt exprimate în "lei fără TVA".

CAP.VII. RECEPȚII, INSPECTII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția se va face la stația de tratare apă Miculești, la momentul finalizării serviciilor.

Înainte de recepționarea serviciilor efectuate, prestatorul va efectua probe și verificări în funcționare.

La terminarea serviciilor se va întocmi „proces verbal de recepție și punere în funcțiune” în care se vor menționa operațiile efectuate, materialele, piese de schimb sau subansamble înlocuite.

Pentru a stabili conformitatea operațiilor efectuate cu cerințele specificate în prezentul caiet de sarcini și pentru a se efectua recepția, se verifică existența următoarelor documente:

- Declarația de conformitate întocmită în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050:2010;
- Certificat de calitate, certificat de garanție;
- Proces Verbal de demontare-montare contor de apă;
- Proces Verbal sigilare contor de apă cu menționarea indexului acestuia în momentul sigilării;

- Factura.

- Recepția se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare de la data finalizării lucrării.

Pentru neconformitățile apărute la recepție se va proceda astfel:

- la depistarea neconformității, beneficiarul transmite raportul de neconformitate furnizorului prin adresă FAX sau E.mail;

- furnizorul are obligația ca în termen de 4 de ore de la data sesizării să asigure prezența unui delegat, care împreună cu reprezentanții beneficiarului să analizeze neconformitatea și să stabilească cauzele;

- furnizorul, de comun acord cu beneficiarul, stabilește termenul și modul de tratare a neconformității prin a face modificările necesare pentru ca serviciul să corespundă specificațiilor tehnice.

Dacă serviciul prestat nu corespunde cerințelor tehnice (în urma verificărilor/inspecțiilor/încercărilor nu se confirmă caracteristicile specificate în propunerea tehnică), beneficiarul are dreptul să îl respingă, iar prestatorul are obligația, fără a

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD: F01-PAD-TSC-001
			REVIZIA:1 pag. 4/4

modifica prețul contractului, de a face toate modificările necesare pentru ca serviciul să corespundă cerințelor tehnice specificate în propunerea tehnică.

Termenul de remediere al serviciului la care au apărut neconformități este de 8 ore de la constatare.

VII.2. Inspectii

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul.

CAP.VIII. DISPOZIȚII FINALE


Prestatorul este responsabil de respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă și de prevenire și stingere a incendiilor.

Părțile se obligă să trateze toate informațiile și documentațiile de care au luat la cunoștință în timpul negocierii ca informații confidențiale și se obligă să nu le divulge unei terțe persoane. În cazul oricare dintre părți încalcă prezenta clauză, partea în culpă se obligă să acopere integral prejudiciul cauzat celeilalte părți.

În cazul în care părțile transmit sau pun la dispoziția celeilalte părți orice Date Personale acestea se obligă să proceseze respectivele Date Personale în conformitate cu legislația în vigoare și aplicabilă, inclusiv cu Regulamentul UE privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („Regulamentul UE 2016/679”), orice norme, regulamente, ordine și standard, astfel cum acestea pot fi modificate periodic.

CAP.IX. ANEXE

Nu este cazul.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director EMC Jilț	Mihai Cosmin CEAUSESCU		23.06.2020
Vizat	Inginer Sef Tehnic	Radu GUGU		23.06.2020
Verificat	Sef Serviciu Mecano-Energetic	Valentin-Gabriel VOICU		23.06.2020
Elaborat	Inginer Serviciul Mecano-Energetic	Ionuț Sorin SĂFTĂU		23.06.2020