

Nr. 359 / 07.07.2020

ANUNT,

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA cu sediul în municipiul Târgu-Jiu, str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, județul Gorj, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J18/311/2012, C.U.I. 30267310, cont RO 59 RZBR 0000 06001465 2248 deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Târgu-Jiu, județul Gorj – prin SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI cu sediul în localitatea Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, județul Gorj, reprezentată prin domnul Ion PISC – Director Sucursală, anunță public intenția de achiziție prin procedura „achiziție directă cu etapa de negociere” a serviciului: „ **Determinarea emisiilor (concentratilor) de mercur total din gazele de ardere de la grupurile energetice din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari**” - cod CPV 71610000-7.

Valoarea totală estimată a achiziției este: 6.900 lei fara TVA.

Ofertantul trebuie să îndeplinească cerințele din caietul de sarcini nr. 1115/26.06.2020, în caz contrar oferta va fi respinsă.

Cantitatea și caracteristicile tehnice solicitate se regăsesc în caietul de sarcini nr. 1115/26.06.2020.

Oferta va cuprinde:

- **Propunerea tehnica** se va elabora astfel încât, aceasta să respecte cerințele prevăzute în caietul de sarcini nr. 1115/26.06.2020

- **Propunerea financiara** va conține : denumirea serviciului, modalitatea de plată, cheltuielile de deplasare la sediul S.E Rovinari incluse în prețurile unitare/determinare, termenul de prestare, prețul unitar (lei/determinare) fara TVA, valoarea totală a serviciului (lei, fara TVA).

Procedura aplicată pentru atribuirea achiziției publice: „ **achiziție directă cu etapa de negociere**”.

Runde de negociere: Ulterior analizei ofertelor tehnice depuse, se va organiza o rundă de negociere a ofertei financiare pentru stabilirea ofertei finale numai pentru ofertele admisibile, urmând o reofertare în sensul îmbunătățirii acestora. În cazul în care o ofertă nu este îmbunătățită, oferta inițială va fi considerată oferta finală. Ofertele inițiale se vor negocia prin fax sau e-mail.

Criteriul de atribuire: **prețul cel mai scăzut/total oferta, dintre ofertele admisibile.**

Termen limită de depunere a ofertelor:

Așteptăm oferta dumneavoastră până la data de 09.07.2020 ora 10⁰⁰, la adresa de e-mail ionela.negrea@ceoltenia.ro .

Ofertele transmise după data și ora menționată, nu vor mai fi luate în considerare.

Nu se solicită garanție de participare și documente de calificare.

Termenul de prestare al serviciului :

Ofertantul va presta serviciul solicitat la Sucursala Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, localitatea Rovinari, Gorj.

Prestarea serviciului solicitat poate începe imediat după semnarea și înregistrarea comenzii și se va finaliza cel mai târziu la data de 15.12.2020.

Data exactă pentru prestarea serviciului solicitat se stabilește, de comun acord, între beneficiar și ofertant în funcție de graficul de funcționare al grupurilor energetice.

Durata comenzii : 6 luni de la semnarea și înregistrarea comenzii .

Pretul comenzii

Pretul unitar este cel din oferta financiară după negociere.

Pretul este ferm și nemodificabil pe toată perioada de derulare a comenzii.

Preturile se vor exprima in lei si vor fi franco-depozit beneficiar (transportul, realizarea efectiva a masuratorilor, intocmirea si redactarea rapoartelor de incercare/ buletine de analiza incluse in pret).

Modalitati de plata :

Plata se va face cu OP in termen de 30 zile calendaristice de la primirea si inregistrarea facturii la achizitor.

Nerespectarea clauzelor și termenelor asumate prin prezenta comanda de comun acord atrage răspunderea părții în culpă și o poate obliga la plată de penalități.

În cazul în care, din vina sa exclusivă, contractantul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor contractuale, după următorul algoritm de calcul. **Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.**

Penalitățile nu vor putea depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

În cazul în care entitatea contractantă nu onorează la plată facturile în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități o suma echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește termenul de 30 de zile de la data scadenței la plată. **Dobânda legală penalizatoare = Rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.** Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractanta va emite factură având termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile. Plata penalităților poate fi efectuată cu ordin de plată sau prin compensarea obligațiilor entității contractante către contractant.

NOTĂ:

Operatorii economici care au documente constatatoare negative inregistrate la sediul entitatii contractante, nu pot participa cu oferte in cadrul procedurii.

În vederea asigurării unei concurențe reale, numărul minim al ofertanților participanți nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care numărul ofertanților este mai mic de 2, autoritatea contractantă își rezervă dreptul: fie de a anula procedura, fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant.

Alte informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul Sucursalei Electrocentrale Rovinari – localitatea Rovinari. Persoană de contact: Ionela Negrea, tel: 0761289353, adresă e-mail: ionela.negrea@ceoltenia.ro.

Director Tehnic ,
Iosif CHIRCA



Șef Serviciul Termomecanic,
Sorin RĂCĂCEANU

Responsabil achiziție,
Ionela Negrea

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI <i>pentru achiziția de servicii /lucrări</i>		COD:FOI-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 1/3

SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI

BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI

Nr. 1115 / 26.06.2020

CAIET DE SARCINI

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresa beneficiar

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A., str. Alexandru Ioan Cuza, nr.5 ,Tg-Jiu , județul Gorj
Sucursala Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, localitatea Rovinari, Gorj, înregistrată la Registrului Comerțului Gorj, cod fiscal nr. RO30310461 J18/337/13.06.2012, tel:0372/539100, fax:0253/371590.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

“Determinarea emisiilor (concentrațiilor) de mercur total din gazele de ardere de la grupurile energetice din cadrul Sucursalei Electrocentrale Rovinari”

II.2. Cantitate

Un serviciu, care va consta în efectuarea a 3 (trei) determinări, câte o determinare pentru fiecare cazan energetic.

Se va lua în calcul de ofertant faptul ca din cauza situatiei functionarii grupurilor energetice exista posibilitatea realizarii celor 3 determinari in cadrul unei singure , doua sau trei deplasari, in functie de solicitarile de functionare si programului de mentenanta stabilit.

III. CERINȚE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă serviciul solicitat

Sucursala Electrocentrale Rovinari

Locul din instalație unde se realizează serviciul solicitat, se află amplasat pe coșul instalației de desulfurare, la cota de 77 m, cu acces pe scări/lift și platforme metalice.

Coșul are un diametru de aproximativ 7,2 m, iar debitul maxim al gazelor umede fiind de aproximativ 1,5-1,8 milioane mc/h gaz umed.

III.2. Specificații tehnice minimale

Principalele caracteristici și date tehnice ale serviciului solicitat sunt:

- pentru determinările de mercur total se solicită măsurători pentru fiecare cazan, în locuri stabilite de beneficiar, de comun acord cu ofertantul serviciului solicitat;

- ofertantul va avea în vedere faptul că la Sucursala Electrocentrale Rovinari funcționează trei (3) cazane de abur fiecare de 1035 t.a/h, cu instalații individuale de desulfurare a gazelor de ardere, cu evacuarea gazelor de ardere prin coșuri proprii;

- emisiile de mercur total se vor determina din gazele de ardere evacuate;

- cazanele de abur utilizează multicomcombustibil: lignit/gaz/păcură în proporție de: 99,92%; 0,06%; 0,02%;

- cazanele la care se vor efectua determinările funcționează continuu pe parcursul anului, cu excepția perioadelor alocate pentru mentenanță sau în cazul avariilor.

III.2.1. Obiective și performanță

Se solicita ofertantului să transmită beneficiarului rapoartele de încercare/buletinele de analiză în termen de 30 de zile de la data realizării acestora în situ.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI <i>pentru achiziția de servicii /lucrări</i>	COD:FOI-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 2/3

Ofertantul se angajează ca pe perioada derulării comenzii/contractului să mențină acreditarea RENAR pentru determinările solicitate.

III.3. Cerințe privind calitatea

- ofertantul serviciului solicitat trebuie să facă dovada detinerii acreditării RENAR pentru determinările solicitate;
- se solicită acreditare RENAR a laboratorului ofertantului care efectuează determinările solicitate conform standardelor de metoda: SR EN:15259:2008, SR EN13211:2003/AC:2005.; metoda EPA 3015A:2007; metoda EPA 7473:2007.
- ofertantul se angajează să mențină acreditarea pe tot parcursul desfășurării serviciului solicitat. În cazul în care se întrevăd probleme privind menținerea acreditării RENAR, ofertantul garantează înștiințarea beneficiarului imediat ce a luat la cunoștință de aceste aspecte;
- ofertantul se angajează să asigure personal calificat și autorizat pentru efectuarea determinărilor solicitate;
- ofertantul va asigura pe tot parcursul derulării contractului accesul beneficiarului la toate înregistrările efectuate în legătură cu serviciul solicitat;
- ofertantul trebuie să utilizeze aparatura adecvată pentru prestarea serviciului, în conformitate cu standardele pentru care este acreditat;
- se vor elibera rapoarte de încercare / buletine de analiză, pentru fiecare determinare, la fiecare cazan energetic în parte.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Prestare

Ofertantul va presta serviciul solicitat la Sucursala Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului, nr. 25, localitatea Rovinari, Gorj.

Prestarea serviciului solicitat poate începe imediat după semnarea contractului/comenzii la beneficiar și se va finaliza cel mai târziu la data de 15.12.2020.

Data exactă pentru prestarea serviciului solicitat se stabilește, de comun acord, între beneficiar și ofertant în funcție de graficul de funcționare al grupurilor energetice.

IV.2. Durata contract

Durata contractului este de 6 luni de la înregistrarea comenzii/contractului la beneficiar,

V. GARANȚII

Nu este cazul.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică se va prezenta în limba română.

Propunerea (oferta) tehnică va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat și punctual specificațiile și cerințele conform cap. III. Se vor prezenta buletinele, verificările /certIFICATELE de etalonare pentru echipamentele utilizate și dovada calificării/autorizării personalului .

Dovada certificării conform standardelor ISO:9001 și ISO:14001.

Prezentarea certificatului de acreditare RENAR constituie cerința minimă de calificare.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Ofertantul va prezenta oferta financiară în moneda națională.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii /lucrări		COD:FOI-PAD-TSC-001
			REVIZIA: 1 pag. 3/3

Ofertantul va prezenta in oferta financiara defalcarea pe elemente de pret componente ce va trebui sa cuprinda neaparat componenta transportului,realizarii efective a masuratorilor,intocmirii si redactarii rapoartelor de incercare/buletine de analiza.

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția se realizează la sediul beneficiarului. După efectuarea încercărilor/determinărilor la sediul beneficiarului, prestatorul se obligă să transmită beneficiarului, în termen de 30 de zile rapoartele de încercare / buletinele de analiză.

Rapoartele de încercare / buletinele de analiză și facturile aferente serviciului prestat se transmit la adresa Sucursala Electrocentrale Rovinari, str. Energeticianului, nr.25, localitatea Rovinari, Gorj.

In cazul in care apar neconformitati acestea sunt tratate avand in vedere legislatia in domeniu si standardele de referinta.

VII.2. Inspectii

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul.

VIII. DISPOZIȚII FINALE


Respectarea tuturor instrucțiunilor din caietul de sarcini este obligatorie pentru prestator.

IX. ANEXE

Anexa nr.1 la caietul de sarcini este „Cerințe minime de calificare” conform formularului F05-PAD-DA-005

APROBAT
DIRECTOR

PISC ION

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Vizat	DIRECTOR TEHNIC	Iosif CHIRCĂ		25.06.2020
Verificat	ȘEF BIROU PROTECȚIA MEDIULUI	Flavia PASAREANU		24.06.2020
	BIROU SISTEME DE MANAGEMENT	Simona BIRSAN		24.06.2020
Elaborat	INGINER BIROUL PROTECȚIA MEDIULUI	Cosmin GHIMIS		24.06.2020

Nr.	Criteriu de calificare și selecție:	Solicitat	Denumire cerință-Informații solicitate	Nivel minim cerință	Document/e de confirmare îndeplinire cerință	Justificare cerință	Observații
I	Situația personală a candidatului sau ofertantului	Da ☒ Nu ☐	Accreditare RENAR	-	Prezentarea certificatului de acreditare RENAR pentru analizele solicitate laboratorului este suficienta	Exemplu: protejează achizitorul(CEO) de a intra într-o relație comercială cu un OE(operator economic/furnizor) care a avut probleme în activitatea economică. Contribuie la menținerea unei concurențe sănătoase.	Conform Paragraf 3 – Lege 99/2016
II	Capacitatea de exercitare a activității profesionale	Da ☒ Nu ☐	Accreditare RENAR	-	Prezentarea certificatului de acreditare RENAR pentru analizele solicitate laboratorului este suficienta	Exemplu: demonstrează abilitățile tehnico-profesionale ale OE (operator economic/furnizor)	Conform Paragraf 4 – Lege 99/2016
III	Situația economică și financiară	Da ☐ Nu ☒	-	-	-	-	Conform Paragraf 4 – Lege 99/2016
IV	Capacitatea tehnică și/sau profesională	Da ☒ Nu ☐	Accreditare RENAR	-	Prezentarea certificatului de acreditare RENAR pentru analizele solicitate laboratorului este suficienta	Exemplu: Protejarea achizitorului(CEO) în sensul evitării atribuirii contractelor unor OE/furnizorul care nu posedă experiența, mijloacele tehnice etc. pentru îndeplinirea contractului.	Conform Paragraf 4 – Lege 99/2016
V	Standarde de asigurare a calității	Da ☒ Nu ☐	Certificare ISO 9001	-	Prezentarea certificatului	ISO 9001 Protejarea achizitorul(CEO) în sensul :asigurării unei monitorizări a calității pe parcursul execuției contractatului, comunicării și rezolvării neconformităților etc.	Conform Paragraf 5 – Lege 99/2016
VI	Standarde de protecție a mediului	Da ☒ Nu ☐	Certificare ISO 14001	-	Prezentarea certificatului	ISO 14001 Protejarea achizitorul(CEO) în cazul desfășurării de activități cu impact de mediu de către OE/furnizor pe amplasamentul CEO.	Conform Paragraf 5 – Lege 99/2016
VII	Criterii de selecție	Da ☐ Nu ☒	-	-	-	-	Numai dacă este cazul

Sef Birou Protectia Mediului
Pasareanu Flavia

Intocmit
Ghimis Cosmin