

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 1/3

Nr. 10226 / 14 . 07 . 2020

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

Exploatarea Minieră de Cariere JILT - Cariera Jiłt-Nord, Localitatea Brădet, comuna Mătășari, județul Gorj, cod 217295, telefon: 0372-412999, fax: 0371-524495 – Stația de Alimentare cu Apă Godinești si Stația de Alimentare cu Apă Stramba Vulcan.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

„Servicii de reparatii si intretinere statii de clorinare”.

II.2. Cantitate

Stația de Alimentare cu Apă Godinești – 1 buc.;

Stația de Alimentare cu Apă Stramba Vulcan – 1 buc.

III. CERINȚE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă serviciul solicitat

Serviciul va fi prestat la statiile de alimentare cu apa – Godinesti, respectiv Stramba Vulcan.

III.2. Specificații tehnice minimale

Serviciul solicitat este necesar pentru asigurarea apei potabile in parametrii fizico-chimici.

Sistemele de clorinare cu clor gazos sunt caracterizate printr-o constructie modulara si o gama a capacitatilor de dozare. Sistemele de clorinare a apei cu clor gazos sunt alcatuite din doua componente principale: regulatorul de vacuum (clorinatorul) si ejectorul care asigura vacuumul, legate intre ele printr-o conducta de vacuum din polietilena.

Regulatorul de vacuum se racordeaza la butelia de clor, direct pe robinet sau pe teava colectoare incalzita, fixata pe un perete, legatura cu butelia de clor facandu-se cu ajutorul unei conducte flexibile de cupru.

III.2.1. Obiective și performanță

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Ofertantul autorizat pentru reparare răspunde de calitatea reparației.

După terminarea serviciilor de reparare si intretinere, ofertantul va emite declarația de conformitate pentru repararea instalatiilor de clorinare.

Ofertantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciului, în conformitate cu programul stabilit de beneficiar.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Prestare

Termenul de prestare a serviciului va fi 12 luni de la data înregistrării contractului.

Prestarea serviciului se va face la locatiile:

- Statia de tratare apa Godinesti, com. Godinesti, jud. Gorj;
- Statia de tratare apa Stramba Vulcan, com. Ciuperceni, jud. Gorj.

IV.2. Durată contract

Durata contractului este de 12 luni de la data înregistrării contractului.

V. GARANȚII

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: /	pag. 2/3

Garantarea serviciului va fi certificata de către ofertant prin declarații de conformitate. Perioada de garanție este de 12 luni pentru operațiile de manopera și 24 de luni la piesele înlocuite și începe de la data recepției pentru serviciul prestat.

Perioada de garanție acordată inițial se prelungește cu perioada de nefuncționare a echipamentelor din vina ofertantului.

Pentru defecțiunile apărute în perioada de garanție beneficiarul va întocmi rapoarte de neconformitate (RNC) pe care le va trimite ofertantului. Delegatul acestuia se va prezenta pentru constatarea deficiențelor în termen de 24 ore de la primirea comunicării.

Termenul de remediere a neconformitatilor se va stabili de comun acord între beneficiar și ofertant, dar nu mai mult de 24 ore calendaristice de la data încheierii RNC.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

Propunerea tehnică va fi în limba română și va prezenta detaliat serviciul oferit astfel încât să se regăsească toți parametrii solicitați prin caietul de sarcini.

Cerințele tehnice impuse sunt considerate minime.

În acest sens, orice propunere tehnică care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din caietul de sarcini, ceea ce trebuie demonstrat de ofertant.

Ofertantul trebuie să facă dovada că prestarea serviciilor se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera serviciilor oferite, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediția 2015, sau echivalent.

În cazul în care operatorul economic care depune ofertă nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat.

Ofertantul va face dovada că este autorizat în vederea realizării serviciului de reparații și întreținere stații de clorinare.

În acest sens, ofertantul va prezenta copii (certificate conform cu originalul) ale documentelor (diplome de studii universitare etc.) prin care să demonstreze calificarea/pregătirea profesională/etc. pentru personalul menționat anterior.

Ofertantul va prezenta copii (certificate conform cu originalul) după autorizațiile menționate anterior.

În acest sens, ofertantul va prezenta o listă cu capacitatea tehnică solicitată, deținută de acesta, precizând minim denumirea echipamentului

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Prețurile sunt exprimate în lei fără TVA. Propunerea financiară va fi prezentată conform tabelului următor:

Denumire operații/piese de schimb	Tarif unitar [lei] fără TVA	Cantitate	Valoare totală [lei] fără TVA
Revizie exterioară și interioară		1	
PIESE SCHIMB			
Piese de schimb înlocuite		1	

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: /	pag. 3/3

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția serviciului prestat se face cantitativ și calitativ, în termen de 3 zile la Cariera Jilț Nord – Stația de apă Godinești, comuna Godinești, sat Godinești, respectiv Stația de apă Stramba Vulcan, comuna Ciuperceni, județul Gorj.

La recepție se va prezenta obligatoriu următoarele documente în original:

- factura fiscală;
- certificat de garanție;
- declarație de conformitate.

Operațiile la care s-a constatat în timpul recepției că nu corespund calitativ, se refac de către prestator pe cheltuiala sa.

Ofertantul va trimite delegat în termen de maximum 12 de ore din momentul sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului va analiza neconformitatea.

În cadrul recepției, dacă se constată că serviciile nu respectă integritatea sau specificațiile tehnice din caietul de sarcini, prestatorul va fi obligat să remedieze neconformitățile în decursul a 24 de ore, de la constatarea lor pe cheltuiala sa.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste


Nu este cazul.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Nu este cazul.

IX. ANEXE

Nu este cazul.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director EMC Jilț	Cosmin CEAUSESCU		14.07.2020
Vizat	Inginer Sef Tehnic	Radu GUGU		14.07.2020
Verificat	Sef Serviciu Mecano-Energetic	Valentin-Gabriel VOICU		14.07.2020
Elaborat	Inginer Serviciul Mecano-Energetic	Georgian BĂLAN		14.07.2020