

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD: F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA: 1	pag. 1/3

Nr. 24931 / 22 . 10 . 2020

Nr. DTSC: 847/13.10.2020

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

Unitatea Minieră de Cariera Jilț-Nord, Localitatea Brădet, comuna Mătășari, județul Gorj, cod 217295, telefon: 0372-412999, fax: 0371-524495 – Stația de Alimentare cu Apă Godinești și Stația de Alimentare cu Apă Stramba Vulcan.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

„Servicii de reparatii si intretinere statii de clorinare”.

II.2. Cantitate

Stația de Alimentare cu Apă Godinești – 1 buc.;

Stația de Alimentare cu Apă Stramba Vulcan – 1 buc.

III. CERINȚE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă serviciul solicitat

Serviciile vor fi prestat la stațiile de alimentare cu apa – Godinesti, respectiv Stramba Vulcan.

III.2. Specificații tehnice minimale

Serviciile solicitat este necesar pentru asigurarea apei potabile in parametrii fizico-chimici.

Sistemele de clorinare cu clor gazos sunt caracterizate printr-o constructie modulara si o gama a capacitatilor de dozare. Sistemele de clorinare a apei cu clor gazos sunt alcatuite din doua componente principale: regulatorul de vacuum (clorinatorul) si ejectorul care asigura vacuumul, legate între ele printr-o conducta de vacuum din polietilena.

Regulatorul de vacuum se racordeaza la butelia de clor, direct pe robinet sau pe teava colectoare incalzita, fixata pe un perete, legatura cu butelia de clor facandu-se cu ajutorul unei conducte flexibile de cupru.

In cadrul serviciului se solicita reparatia regulatorului vacuum 4000g/h a ejectorului de clor aferent precum si inlocuirea conductei flexibile (serpentina) clor din componenta celor doua instalatii de clorinare a apei cu clor gazos tip CHLORMIX HS 4.2.

III.2.1. Obiective și performanță

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Ofertantul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciului.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Prestare

Termenul de prestare a serviciului va fi 2 luni de la data înregistrării contractului.

Serviciul va începe la emiterea ordinului de incepere de catre beneficiar.

Prestarea serviciului se va face la locatiile:

- Statia de tratare apa Godinesti, com. Godinesti, jud. Gorj;
- Statia de tratare apa Stramba Vulcan, com. Ciuperceni, jud. Gorj.

IV.2. Durată contract

Durata contractului este de 3 luni de la data înregistrării contractului.

V. GARANȚII

Garantarea serviciului va fi certificata de către ofertant prin declarații de conformitate. Perioada de garanție este de 12 luni pentru operațiile de manopera și 24 de luni la piesele înlocuite și începe de la data recepției pentru serviciul prestat.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD:F01-PAD-TSC-001
			REVIZIA: I pag. 2/3

Perioada de garanție acordată inițial se prelungește cu perioada de nefuncționare a echipamentelor din vina ofertantului.

Pentru defecțiunile apărute în perioada de garanție beneficiarul va întocmi rapoarte de neconformitate (RNC) pe care le va trimite ofertantului. Delegatul acestuia se va prezenta pentru constatarea deficiențelor în termen de 24 ore de la primirea comunicării.

Termenul de remediere a neconformitatilor se va stabili de comun acord între beneficiar și ofertant, dar nu mai mult de 24 ore de la data încheierii RNC.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în prezentul caiet de sarcini.

Propunerea tehnică va fi în limba română și va prezenta detaliat serviciul oferit astfel încât să se regăsească toți parametrii solicitați prin caietul de sarcini.

Cerințele tehnice impuse sunt considerate minime.

În acest sens, orice propunere tehnică care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din caietul de sarcini, ceea ce trebuie demonstrat de ofertant.

Ofertantul trebuie să facă dovada că prestarea serviciilor se realizează într-un sistem de management al calității, certificat de către un organism acreditat, pentru domeniul de activitate din sfera serviciilor oferite, în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001 ediția 2015, sau echivalent.

În cazul în care operatorul economic care depune ofertă nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat mai sus sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, acesta va prezenta orice alte probe sau dovezi care să confirme asigurarea unui nivel corespunzător al calității, echivalent cu cel solicitat.

Ofertantul va face dovada ca este certificat pentru activitatea de service sisteme de tratare a apei pentru implementarea și menținerea unui sistem de management al sănătății și securității ocupaționale.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Prețurile sunt exprimate în lei fără TVA. Propunerea financiară va fi prezentată conform tabelului următor:

Nr.crt.	Denumire operatie	Nr. operatii (buc.)	Valoare materiale [lei] fără TVA	Valoare manopera (lei)	Valoare totala [lei] fără TVA
1	2	3	4	5	6=(5+4)x3
2	Reparatie regulator vacuum 4000g/h				
3					
4	Total reparatie regulator vacuum 4000g/h				I
5	Reparatie ejector clor				
6					
7	Total reparatie ejector clor				II
8	Inlocuit conducte flexibile (serpentine) clor				
9					
10	Total Inlocuit conducte flexibile (serpentine) clor				III
11	Total valoare serviciu				I+II+III

VII. RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recentii

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD:F01-PAD-TSC-001
			REVIZIA: /

Recepția serviciului prestat se face cantitativ si calitativ, în termen de 3 zile, la U.M.C. Jilț Nord – Stația de apă Godinești, comuna Godinești, sat Godinești, respectiv Statia de apa Stramba Vulcan, comuna Ciuperceni, județul Gorj.

La recepție se vor prezenta obligatoriu următoarele documente in original:

- factura fiscală;
- certificat de garanție;
- declarație de conformitate.

Operațiile la care s-a constatat în timpul recepției că nu corespund calitativ, se refac de către prestator pe cheltuiala sa.

Prestatorul va trimite delegat în termen de maximum 12 de ore din momentul sesizării, care împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitatea.

În cadrul recepției, dacă se constată că serviciile nu respectă integritatea sau specificațiile tehnice din caietul de sarcini, prestatorul va fi obligat să remedieze neconformitățile în decursul a 24 de ore, de la constatarea lor pe cheltuiala sa.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste



Nu este cazul.

VIII. DISPOZIȚII FINALE

După terminarea serviciilor de reparare si intretinere, prestatorul va emite declarația de conformitate pentru repararea instalatiilor de clorinare.

IX. ANEXE

Nu este cazul.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Sef UMC Jilț Nord	Ion Pecingina		22.10.2020.
Vizat	Inginer Sef Mecanic	Vasile Nanu		22.10.2020.
Verificat	Sef Birou Mecanic	Dumitru Sfia		22.10.2020.
Elaborat	Inginer Birou Mecanic	Silviu Nicolae Eacobescu		22.10.2020.