

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 1/9

E.L. CFU nr. 2051 / 11.03.2022
NR. 249/ 09.03.2022

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Denumire și adresă beneficiar

Exploatare Livrări Căi Ferate Uzinale (E.L.C.F.U.), Str. Ceferistului, Nr.12, Loc. Motru, Jud. Gorj.

II. OBIECT ACHIZIȚIE

II.1. Denumire

Servicii de reparație și întreținere distribuitoare de carburant.

II.2. Cantitate

Se va asigura reparația și întreținerea pentru două distribuitoare carburant.

III. CERINȚE PRIVIND SERVICIUL SOLICITAT

III.1. Caracteristici ale locului unde va fi pus în operă serviciul solicitat

Serviciul solicitat se va presta la Depozitele de carburanți din cadrul ELCFU:

- Secția 1 Încărcări Motru-Mehedinți – locația Motru;
- Secția 1 Descărcări Turceni – locația Turceni.

III.2. Specificații tehnice minimale

Serviciul se va presta în vederea menținerii în parametrii normali de funcționare a distribuitoarelor pentru alimentarea cu motorină a locomotivelor la Secția 1 Încărcări Motru-Mehedinți, punct de lucru Motru și la Secția 1 Descărcări Turceni.

Tipul și caracteristicile distribuitoarelor pentru care se va presta serviciul sunt:

- Distribuitor carburanți tip Tokheim Quantum Q110 VHS 1-18 (la Motru);
Seria D1540176/2015;
Qmax- 80 l/min, Qmin = 8l/min.
- Distribuitor carburanți tip FBD 511 PAF 02 / 03 (la Turceni);
Seria : 02 / 2010;
Qmax - 90l/min, Qmin = 8l/min.

Ofertantul se obligă să presteze serviciul cu echipamentele, dispozitivele și sculele proprii.

Materialele și piesele necesare pentru prestarea serviciilor se vor asigura de ofertant.

III.2.1. Obiective și performanță

Nu este cazul.

III.3. Cerințe privind calitatea

Verificările metrologice (după efectuarea reparației) se vor executa conform prevederilor ordinului BRML 148/2012 – L30-4.

III.4. Cerințe privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul și depozitarea

Nu este cazul.

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Prestare

Serviciul se va presta la Depozitele de carburanți din cadrul ELCFU:

- Secția 1 Încărcări Motru-Mehedinți – locația Motru;
- Secția 1 Descărcări Turceni – locația Turceni.

Prestarea serviciului se face în baza notei de constatare întocmită de către reprezentanții beneficiarului și ai ofertantului conform Anexei nr.1, în maximum 2 zile lucrătoare, de la semnarea procesului verbal de predare-primire în reparație a distribuitorului de carburant.

IV.2. Durată contract

Durata contractului este de un an de la data înregistrării contractului.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 2/9

V. GARANȚII

V.1 Termenul de garanție a serviciilor prestate este de 12 luni de la data semnării procesului - verbal de recepție după reparație.

V.2. Termenul de garanție a pieselor utilizate la reparație este de 12 luni de la punerea în funcție.

V.3.La apariția unor defecțiuni în termenul de garanție, beneficiarul comunică ofertantului în cel mult 24 ore defecțiunea (adresă, fax, telefonic), iar ofertantul are obligația să comunice în scris beneficiarului măsurile de remediere și/sau înlocuire în termen de 48 ore de la avizare.

V.4. Dacă în termenul de mai sus, ofertantul nu remediază defecțiunea, beneficiarul își rezervă dreptul de a face înlocuirea prin forțe proprii sau prin altă unitate fără ca aceasta să-i lezeze drepturile de garanție.

V.5. Termenul de garanție se prelungește cu timpul scurs de la data înregistrării notificării până la recepția de către beneficiar a produsului reparat/înlocuit în cazul în care se depășește termenul de 48 de ore de la data comunicării defecțiunii.

V.6.În acest caz ofertantul va suporta cheltuielile de remediere pe baza documentelor prezentate de beneficiar.

VI. CERINȚE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE ȘI FINANCIARE

VI.1. Cerințe privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română.

Propunerea tehnică va fi întocmită astfel încât să rezulte clar, detaliat și punctual caracteristicile tehnice oferite, respectiv identificarea serviciilor ce vor fi prestate.

Ofertantul va prezenta scenariul de reparație pentru toate operațiile și reperele necesare prestării serviciului.

În acest sens, orice propunere tehnică prezentată, care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din caietul de sarcini, ofertarea de servicii inferioare celor prevăzute în caietul de sarcini atrăgând descalificarea ofertantului.

Ofertantul are obligația întocmirii propunerii tehnice, astfel încât să reiese distinct, lista pieselor de schimb și a consumabilelor oferite

În situația în care ofertanții vor constata erori sau lipsuri de orice fel în caietul de sarcini, vor notifica în scris entitatea contractantă, în vederea soluționării acestora.

Cerințele din caietul de sarcini au caracter minimal obligatoriu.

VI.2. Cerințe privind prezentarea propunerii financiare

Ofertantul va prezenta prețul în lei, fără TVA, pentru fiecare piesă și operație prezentate în Anexa nr. 2.

VII.RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția cantitativă și calitativă a serviciilor prestate se va face la punctul de lucru unde se află distribuitorul de carburant (secția I Încărcării Motru-Mehedinți-Punct lucru Motru, secția I Descărcării Turceni), în prezența reprezentanților prestatorului, după verificarea și punerea în funcțiune, în urma reviziei sau reparației.

La terminarea serviciilor de verificare și punere în funcțiune, prestatorul va prezenta:

- Declarațiile de conformitate pentru reparație și pentru piesele noi întocmită în conformitate cu SR EN ISO / CEI 17050:2010;*
- Certificat de garanție pentru serviciile de reparație;*

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 3/9

- Certificat de garanție pentru piesele noi;
- Procese - verbale recepție (model Anexa nr. 3);
- Deviz post calcul însușit de beneficiar;
- Buletin de verificare metrologică (certificat de etalonare).

Recepția serviciilor prestate se face în maximum 24 de ore după verificarea metrologică efectuată, în urma reviziei sau reparației.

La constatarea unei neconformități în timpul recepției beneficiarul va elabora raport de neconformitate ce va fi transmis prestatorului. Prestatorul are următoarele obligații:

a) Să stabilească în termen de 48 de ore, soluția pentru tratarea neconformității iar termenul pentru aplicarea soluției/eliminarea neconformității va fi de maximum 3 zile de la data constatării .

b) Să suporte toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților apărute la recepție.

c) Să suporte costurile generate de încercările efectuate după eliminarea neconformităților.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste

După efectuarea reparației prestatorul va efectua verificarea metrologică a distribuitorului de carburant.

În situația în care se constată deficiențe, acestea se remediază de către prestator, pe cheltuiala sa, în maximum 24 de ore de la constatare, piesele/materialele necesare asigurându-se de către prestator .

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Prestatorul va permite reprezentanților beneficiarului să aibă aceleași drepturi de acces la prestarea serviciului ca și responsabilul propriu cu asigurarea calității.

SECURITATEA ȘI SĂNĂTATEA ÎN MUNCĂ, PROTECȚIA MEDIULUI, SITUAȚII DE URGENTĂ

1. SECURITATEA MUNCII

Obligațiile prestatorului

- Personalul prestatorului trebuie să îndeplinească condițiile impuse de reglementările specifice în domeniul securității și sănătății în muncă (Legea nr. 319/2006, HG nr. 1425/2006 de aprobare a Normelor metodologice de aplicare a Legii 319/2006 și celelalte H.G.) cu impact asupra activității desfășurate (stare de sănătate, autorizări etc.).

- Prestatorul va nominaliza înainte de începerea prestării serviciului, personalul executiv care răspunde de prestarea și componența echipelor care prestează serviciul.

- Prestatorul nu va modifica componența echipelor care prestează serviciul fără a o comunica beneficiarului și fără instruirea prealabilă a acestora.

- Începerea prestării serviciului se va face după efectuarea instruirii prevăzută de Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 privind securitatea și sănătatea în muncă, prestatorul având obligația de a asigura prezența la instruire a tuturor lucrătorilor proprii care prestează serviciul, se va încheia o convenție de către beneficiar care să prevadă explicit obligațiile părților care trebuie respectate în aplicarea reglementărilor legale în vigoare referitoare la sănătatea și securitatea în muncă și/sau în legătură cu respectarea prevederilor în materie de mediu.

- Prestatorul va asigura mijloacele colective și individuale de protecție pentru personalul propriu.

- Prestatorul va asigura curățenia la locul de muncă și în zona de prestare a serviciului.

- Prestatorul este responsabil de luarea unor măsuri suplimentare de securitate în cazul lucrului la înălțime (dotare cu EIP corespunzător etc.).

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 4/9

- Să nu acționeze mecanisme, dispozitive de siguranță care prin acționare pot pune în pericol securitatea echipamentelor de muncă sau a lucrătorilor.
- Să nu introducă sau să consume băuturi alcoolice sau substanțe halucinogene în zona de prestare a serviciilor.
- Să nu depășească zona de lucru, fiind interzis accesul la instalațiile care nu sunt cuprinse în contract.
- În cazul subcontractării serviciului, prestatorul își asumă toate responsabilitățile privind securitatea și sănătatea în muncă.

Cercetarea și înregistrarea accidentelor de muncă

1. În cazul în care la locul de muncă își desfășoară activitatea lucrători de la mai multe unități (beneficiar, unul sau mai mulți prestatori) și se produce un eveniment, starea de fapt nu va fi modificată până la sosirea lucrătorilor de la serviciile de prevenire și protecție sau în cazuri grave a organelor abilitate de lege.
2. Accidentele de muncă suferite de angajații beneficiarului, din cauza neluării măsurilor tehnice și organizatorice de către prestator, se înregistrează de prestator.
3. Accidentele de muncă suferite de angajații prestatorului din cauza neluării măsurilor tehnice și organizatorice de către prestator, se înregistrează de prestator.
4. Accidentele de muncă suferite de angajații beneficiarului, din cauza neluării măsurilor tehnice și organizatorice de către acesta, se înregistrează de beneficiar.
5. Accidentele de muncă suferite de angajații prestatorului, din cauza neluării măsurilor tehnice și organizatorice de către beneficiar, se înregistrează de beneficiar.
6. Accidentele de muncă suferite de angajații beneficiarului sau prestatorului din cauze exclusive de lucrător, se înregistrează de angajatorul la care este angajată victima. Cercetarea accidentelor se face de către comisii mixte.

2.PROTECȚIA MEDIULUI

Obligațiile prestatorului

- Să ia măsuri astfel încât pe timpul derulării contractului, prin activitățile desfășurate, să nu pericliteze calitatea mediului înconjurător și a sănătății populației, respectând reglementările de mediu în vigoare.
- În caz de poluare accidentală de orice tip (a apei, solului, aerului) ce intră în aria de responsabilitate a prestatorului, acesta este obligat să intervină operativ pentru eliminare – limitarea poluării și a efectelor acesteia.
- Dacă pe timpul derulării contractului, prin nerespectarea de către prestator a prevederilor legale de mediu, are loc o poluare în zona de prestare a serviciului, consecințele vor fi suportate exclusiv de către prestatorul serviciului.
- Va respecta instrucțiunile proprii ale EL CFU privind protecția mediului.
- Începerea prestării serviciului se va face după efectuarea instruirii în domeniul protecției mediului, prestatorul având obligația de a asigura prezența la instruire a tuturor lucrătorilor proprii care prestează serviciul.

3.SITUAȚII DE URGENȚĂ

Obligațiile prestatorului

- Va respecta prevederile Planului de prevenire și stingere a incendiilor.
- Va lua toate măsurile care să împiedice apariția incendiilor.
- Va respecta dispozițiile interne ale EL CFU privind prevenirea și stingerea incendiilor.
- Începerea prestării serviciului se va face după efectuarea instruirii în domeniul situațiilor de urgență, prestatorul având obligația de a asigura prezența la instruire a tuturor lucrătorilor proprii care prestează serviciul.



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD:F01-PAD-TSC-001
			REVIZIA:1 pag. 5/9

IX. ANEXE

ANEXA NR. 1 – NOTĂ DE CONSTATARE;

ANEXA NR. 2 – SCENARIU REPARAȚIE;

ANEXA NR. 3 – PROCES VERBAL DE RECEPȚIE.

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director Adj.	Ilie BUȘE		11.03.2022
Vizat	Inginer Șef	Ion IORGA		10.03.2022
Verificat	Șef Birou Tehnic	Dorel UZURU		10.03.2022
Elaborat	Inginer Birou Tehnic	Corina ULARIU		10.03.2022

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD:F01-PAD-TSC-001
			REVIZIA:1

EXPLOATAREA LIVRĂRI CFU - SECTIA CFU
 Str. Ceferistului, Nr.12 , Loc. Motru, Jud. Gorj
 Tel: 0758 250 687; Fax: 0372 036 461
 NR...../.....

ANEXA NR.1

VIZAT,
 ȘEF SECȚIE CFU ,

NOTĂ DE CONSTATARE TEHNICĂ

Încheiată azila sediul

În urma verificărilor efectuate, comisia a constatat următoarele:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Față de constatările menționate mai sus, comisia dispune următoarele:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

COMISIA DE CONSTATARE:

Membrii: (nume/prenume/funcția)

Semnătura:

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 7/9

ANEXA NR. 2

SCENARIU REPARAȚIE

Nr. Crt.	Operații/ materiale	U.M.	Cantitate	P/U estimat (lei)		Valoare (lei)
				Manopera	Piese	
1	Manopera / ora (constatare + remediere defect)	Ore.	X	X		X
2	Pistol livrare motorină	Buc.	X		X	X
3	Furtun 4,5 m cu conexiuni	Buc.	X		X	X
4	Debitmetru măsurător	Buc.	X		X	X
5	Set paleți grup pompare	Buc.	X		X	X
6	Vizor	Buc.	X		X	X
7	Filtre motorina	Buc.	X		X	X
8	Verificare metrologică	Buc.	X	X		X
9	Alte cheltuieli	Buc.	X	X		X
	TOTAL VALOARE					X

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD:F01-PAD-TSC-001
			REVIZIA:1

EXPLOATAREA LIVRĂRI CFU - SECTIA CFU ANEXA NR.3
 Str. Ceferistului, Nr.12 , Loc. Motru, Jud. Gorj
 Tel: 0758 250 687; Fax: 0372 036461
 NR...../.....

VIZAT,
 INGINER ȘEF, ȘEF BIROU TEHNIC ,

PROCES VERBAL DE RECEPȚIE

1.Obiectul lucrării este:

.....,
 lucrare executată în cadrul contractului (comanda), nr. din.....,
 încheiat între

2.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul, fiind
 formată din:
 (NUME/PRENUME) (FUNCȚIA)

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

3.Constatările comisiei de recepție:

.....

3.1.Lucrări executate:

.....

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-TSC-001	
		REVIZIA:1	pag. 9/9

.....

.....

.....

Corespund cu cele prezentate în devizul postcalcul anexat la prezentul.

4.Comisia de receptie, în urma constatărilor făcute, propune:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5.Comisia de receptie motivează propunerea făcută prin:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

6.Comisia de receptie recomandă următoarele:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

7.Prezentul proces verbal conține.....file și.....anexe numerotate, cu un total defile, a fost încheiat astăzi la în exemplare originale.

Comisia de receptie

Membrii: (nume/prenume)

Semnătura:

.....	
.....	
.....	
.....	
.....	