

Nr. 874/DC2/09/06/2023

Raspuns solicitare de clarificari

Raspuns la solicitarea de clarificari pentru achizitia directa din data de 13.06.2023, avand ca obiect obiect „Centrala adresabila de incendiu, protocol de functionare XP95, 6 bucle cu 126 elemente pe bucla (componenta a instalatiei de detectare si avertizare incendiu)”.

Intrebare: Va rog sa ne transmiteti proiectul legal avizat IGSU, pentru o analiza tehnico-legala corespunzatoare.

Raspuns: Ca raspuns la solicitarea dumneavoastra, va aducem la cunostinta urmatoarele:

- Obiectul caietului de sarcini este inlocuirea centralei de incendiu existente, care s-a defectat, structura (bucle, protocol de functionare, elemente componente bucle) ramanand cea existenta;
- Pentru cea existenta nu a fost necesara obtinerea unui aviz din partea IGSU;
- Pentru centrala nou achizitionata se vor respecta cerintele din Caietul de Sarcini si nu este necesar aviz IGSU.

Raspunsul la solicitarea de clarificari este intocmit in baza punctului de vedere al Directiei Tehnice a S.E. Turceni inregistrat sub nr. 869/DC2/08.06.2023.

Presedinte al Directoratului,
Iulius Dan Plaveti

Director Directia Comerciala,
Eugenia Bardan

Şef Serviciu A.P.E.T.A.E.,
Ion Tita

Serviciul A.P.E.T.A.E.,
Ionut Adrian Vitejanu