

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA:2	pag. 1/6

COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
SUCURSALA ELECTROCENTRALE TURCENI

Nr. înregistrare: 77/07.02.2024

2383/2602 2024

I. INFORMAȚII GENERALE

I.1. Introducere

Pentru această achiziție, S. Complexul Energetic Oltenia S.A. îndeplinește rolul de entitate contractantă în cadrul contractului.

Orice activitate descrisă într-un anumit capitol din caietul de sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului contractului.

I.2. Informații despre entitatea contractantă și despre beneficiar

Entitatea contractantă este S. Complexul Energetic Oltenia S.A., cu sediul în str. Alexandru Ioan Cuza, nr. 5, Municipiul Tg.-Jiu, județul Gorj, cod poștal 210140, fax: 0253-227.280, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Gorj cu nr. J18/311/2012, cod fiscal RO30267310, cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, deschis la Raiffeisen Bank – Tg.-Jiu, web: www.ceoltenia.ro, e-mail: office@ceoltenia.ro.

Beneficiarul achiziției este Sucursala Electrocentrale Turceni, str. Uzinei nr. 1, Turceni, județul Gorj.

Activitățile principale ale S. Complexul Energetic Oltenia S.A. sunt: producerea energiei electrice și termice pe bază de lignit, extracția și prepararea lignitului.

În procesul de producție a energiei electrice pe bază de cărbune, sunt necesare o serie de elemente de intrare cum ar fi: materia prima, respectiv cărbunele și hidrocarburile, energie electrică, apă, aer comprimat etc.

I.3. Informații despre beneficiile anticipate

Prin prestarea serviciilor care fac obiectul caietului de sarcini, beneficiarul intenționează să aducă și să mențină într-o stare tehnică corespunzătoare de funcționare toate stingătoarele de la fiecare loc de muncă, conform normelor PSI.

Principalele beneficii anticipate de către beneficiar sunt asigurarea siguranței personalului și a instalațiilor.

I.4. Factori interesați și rolul acestora

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A. aduce o creștere substanțială a nivelului de trai în regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atât la nivel local, cât și la nivel național) contribuie la îndeplinirea obiectivului activității companiei.

II. DESCRIERE SERVICIISOLICITATE

II.1. Denumire servicii

Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingătoare de incendiu

II.2. Cantitate

Cantitățile sunt conform:

- Anexa nr. 1. Verificare, încărcare, reparare stingătoare de incendiu - Centralizator servicii;
- Anexa nr. 2. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu pulbere tip P6- Lista de cantități pentru 1 (un) stingător;
- Anexa nr. 3. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu pulbere tip P50- Lista de cantități pentru 1 (un) stingător;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA:2	pag. 2/6

-Anexa nr. 4. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu tip SM9- Lista de cantități pentru 1 (un) stingător;

-Anexa nr. 5. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător tip SM50- Lista de cantități pentru 1 (un) stingător;

-Anexa nr. 6. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu CO₂ tip G2- Lista de cantități pentru 1 (un) stingător;

-Anexa nr. 7. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu CO₂ tip G5- Lista de cantități pentru 1 (un) stingător.

-Anexa nr. 8. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu pulbere tip P9- Lista de cantități pentru 1 (un) stingător;

-Anexa nr. 9. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu tip SM6- Lista de cantități pentru 1 (un) stingător;

III. CERINȚE PRIVIND SERVICIILE SOLICITATE

III.1. Specificații tehnice minimale

Serviciul se va presta cu respectarea prevederilor normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, din 30.08.2023", aprobate prin Ordinul MAI, nr. 135/2023 din 30 august 2023.

Verificare, etichetare, sigilare stingătoare de incendiu

Verificarea stingătoarelor de incendiu reprezintă un ansamblu de operațiuni efectuate potrivit actelor normative în vigoare și instrucțiunilor producătorului, de către persoane atestate, cu scopul de a conferi certitudinea că produsul corespunde integral din punctul de vedere al caracteristicilor funcționale corespunzătoare modelului certificat și că prezintă siguranță în exploatare.

Verificarea, etichetarea, sigilarea stingătoarelor se va efectua în conformitate cu prevederile articolului 11 din „Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, din 30.08.2023”, aprobate prin Ordinul MAI, nr. 135/2023 din 30 august 2023.

Încărcare stingătoare de incendiu

Încărcarea stingătoarelor se va efectua în conformitate cu prevederile din „SECȚIUNEA a 3-a Reîncărcarea stingătoarelor de incendiu” din „Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, din 30.08.2023”, aprobate prin Ordinul MAI, nr. 135/2023 din 30 august 2023.

Reparare stingătoare de incendiu

Repararea stingătoarelor se va efectua în conformitate cu prevederile din „SECȚIUNEA a 4-a Repararea stingătoarelor de incendiu” din „Normele tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, din 30.08.2023”, aprobate prin Ordinul MAI, nr. 135/2023 din 30 august 2023.

Neconformitățile constatate se vor remedia cu respectarea cerințelor Prescripției tehnice PT C 5-2003, ediția 1, "Cerințe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune", cu modificările ulterioare.

III.2. Cerințe privind calitatea

A. Legislație românească/europeană.

Ordinul nr. 135/2023 pentru aprobarea Normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA:2	pag. 3/6

Regulamentul nr. 453/2010 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH).

B. Standarde.

SR EN 3-7:A1-2007 Stingătoare de incendiu portative. Partea 7: Caracteristici, performanțe și metode de încercare, sau echivalent;

SR EN 3-8:2021 Stingătoare de incendiu portative. Partea 8: Cerințe privind construcția, rezistența la presiune și încercările mecanice pentru stingătoare a căror presiune maximă admisibilă este mai mică sau egală cu 30 bari și care sunt conforme cu cerințele din EN 3-7, sau echivalent;

SR EN 3-9:2007 Stingătoare de incendiu portative. Partea 9: Cerințe suplimentare față de EN 3-7 pentru rezistența la presiune a stingătoarelor cu dioxid de carbon, sau echivalent;

SR EN 1866-1:2008 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 1: Caracteristici, performanțe și metode de încercare, sau echivalent;

SR EN 1866-2:2014 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 2: Cerințe pentru construcția, rezistența la presiune și încercări mecanice pentru stingătoare, cu o presiune maximă admisibilă mai mică sau egală cu 30 bari, conforme cu cerințele EN 1866-1, sau echivalent;

SR EN 1866-3:2013 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 3: Cerințe de asamblare, de construcție și de rezistență la presiune a stingătoarelor cu dioxid de carbon conforme cu cerințele din EN 1866-1, sau echivalent.

C. Prescripții tehnice.

Prescripție tehnică PT C 5-2003. Cerințe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune.

Norme tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, din 30.08.2023.

III.3. Cerințe privind ambalarea

Pe durata transportului loturilor de stingătoare la și de la ofertant la beneficiar, se va asigura imobilizarea în vehiculul de transport a acestora, pentru evitarea deteriorării corpului și mecanismului declanșator al mijloacelor de primă intervenție.

III.4. Cerințe privind etichetarea și marcarea

Etichetarea și marcarea stingătoarelor de incendiu cade în sarcina ofertantului.

Etichetarea și marcarea stingătoarelor de incendiu va fi făcută cu respectarea prevederilor normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, din 30.08.2023", aprobate prin Ordinul MAI, nr. 135/2023 din 30 august 2023.

III.5. Cerințe privind transportul

Transportul stingătoarelor de incendiu de la sediul beneficiarului la ofertant, respectiv transportul stingătoarelor de incendiu de la ofertant la sediul beneficiarului revine în sarcina ofertantului.

III.6. Cerințe privind depozitarea/conservarea

Nu este cazul.

III.7. Disponibilitate

Nu este cazul.

III.8. Operațiuni cu titlu accesoriu

Nu este cazul.

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA:2	pag. 4/6

IV. TERMENE ȘI DURATĂ

IV.1. Loc de prestare

Serviciile se vor presta la sediul/punctele de lucru ale ofertantului.

IV.2. Caracteristici ale locului unde vor fi puse în operă serviciile solicitate

Stingătoarele de incendiu sunt dotari de primă intervenție pentru stingerea incendiilor în clădirile tehnologice, respectiv în clădirile netehnologice din incinta Sucursalei Electrocentrale Turcenii. În o parte din clădirile tehnologice mediul este umed, conține praf de cărbune, iar pe perioada verii temperaturile sunt ridicate.

IV.3. Termene de prestare

Termenul de prestare va fi de 45 zile de la înregistrarea contractului.

IV.4. Durată contract

Durata contractului va fi de 90 zile de la înregistrarea acestuia.

V. GARANȚII

Termenul de garanție pentru serviciile prestate pentru produsele asigurate de către ofertant va fi de minimum 12 luni de la recepția prestării serviciilor.

Pentru defecțiuni apărute în perioada de garanție, se va proceda astfel:

- beneficiarul va înștiința ofertantul, iar acesta are obligația să participe la constatarea defecțiunilor în maximum 2 zile lucrătoare de la sesizare;
- ofertantul are obligația să remedieze defecțiunile din culpa sa în maximum 5 zile lucrătoare de la sesizarea defecțiunii.

În perioada de garanție ofertantul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților și a încercărilor efectuate după eliminarea neconformităților.

Perioada de garanție se prelungește cu perioada de timp cuprinsă între sesizarea defecțiunii apărute din culpa ofertantului și remedierea acesteia.

VI. DOCUMENTE ȘI DOCUMENTAȚII

Documentele și documentațiile se vor prezenta în limba română.

VI.1. Documente și documentații necesare la propunerea tehnică

În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va include și anexele 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 la caietul de sarcini, fără valori financiare.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

VI.2. Documente și documentații necesare la prestare

Nu este cazul.

VI.3. Documente și documentații necesare la recepție

Pentru efectuarea recepției prestatorului va transmite beneficiarului următoarele documente:

- declarație de conformitate întocmită în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale, sau echivalent pentru serviciul prestat;
- declarație de conformitate întocmită în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale, sau echivalent pentru piesele de schimb și consumabilele înlocuite;
- fișe cu date de securitate (fișetehnice de securitate) conform prevederilor regulamentului Comisiei Europene nr. 453/2010, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH);
- certificat de garanție pentru serviciul prestat;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA:2	pag. 5/6

-certificat de garanție pentru piesele de schimb și consumabilele înlocuite.

VII. CERINȚE PRIVIND RECEPȚII, INSPECȚII, TESTE

VII.1. Recepții

Recepția cantitativa și calitativa se va face la sediul beneficiarului cu sediul în loc. Turceni, str. Uzinei nr.1, avându-se în vedere următoarele:

Recepția va începe în termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării prestării serviciilor (data returnării stingătoarelor la sediul beneficiarului.

Recepția se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare.

Nu se solicită prezența unui reprezentant al prestatorului la recepție.

În cazul neconformităților constatate la recepție, se va proceda astfel:

-beneficiarul va transmite, prin fax sau e-mail, adresă scrisă prestatorului;

-prestatorul va trimite un reprezentant în maximum 2 zile lucrătoare de la data sesizării, care, împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitățile, stabilind cauzele, termenul și modul de remediere a neconformităților;

-eliminarea neconformităților se va face prin remedierea deficiențelor în maximum 5 zile lucrătoare de la constatare, fără modificarea prețului de prestare prevăzut în contract.

Recepția se consideră încheiată numai după ce prestatorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin caietul de sarcini.

VII.2. Inspecții

Nu este cazul.

VII.3. Teste

Nu este cazul

VIII. DISPOZIȚII FINALE

Prestatorul, se va conforma tuturor legilor și reglementărilor române în vigoare, și va fi responsabil în fața autorităților de nerespectarea acestora.

Responsabilitatea respectării legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, situații de urgență, protecția mediului este integral în sarcina prestatorului.

IX. ANEXE

Anexa nr. 1. Verificare, încărcare, reparare stingătoare de incendiu - Centralizator servicii;

Anexa nr. 2. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu pulbere tip P6- Lista de cantități pentru 1 (un) stingător;

Anexa nr. 3. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu pulbere tip P50- Lista de cantități pentru 1 (un) stingător;

Anexa nr. 4. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu tip SM9- Lista de cantități pentru 1 (un) stingător;

Anexa nr. 5. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător tip SM50- Lista de cantități pentru 1 (un) stingător;

Anexa nr. 6. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu CO₂ tip G2- Lista de cantități pentru 1 (un) stingător;

Anexa nr. 7. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu CO₂ tip G5- Lista de cantități pentru 1 (un) stingător;

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-DA-012	
		REVIZIA:2	pag. 6/6

Anexa nr. 8. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu pulbere tip P9- Lista de cantități pentru 1 (un) stingător;

Anexa nr. 9. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu tip SM6- Lista de cantități pentru 1 (un) stingător;

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director Sucursala Turceni	Viorel FILIP		26.02.2024
Elaborat	Ing.- Compartiment Situatii de Urgenta	Sorin PĂTRU		26.02.2024

Verificare, încărcare, reparare stingătoare de incendiu - Centralizator servicii

CENTRALIZATOR SERVICII										
Nr. crt.	TIP stingator	Cantitate			Tarif [lei/buc]			Valoare [lei fara TVA]		
		Verif.	Inc.	Rep.	Verif.	Inc.	Rep.	Verif.	Inc.	Rep.
1	Stingator cu praf și CO2 tip	28	15	5						
2	Stingator cu CO2 tip G5	66	20	5						
3	Stingator cu praf și CO2 tip	32	20	10						
4	Stingator carosabil SM 50	15	5	3						
5	Stingator carosabil P 50	11	5	2						
6	Stingator cu spuma	64	52	15						
7	Stingator cu spuma	125	100	30						
8	Stingator cu CO2 tip G2	79	40	20						
10	TOTAL valoare							0.00	0.00	0.00

Abrevieri:

Verif. : Verificare, etichetare, sigilare;

Înc. : Încărcare;

Rep. : Reparare.

Compartiment Situatii de Urgenta,
Ing Patru Sorin



Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu pulbere tip P6
Lista de cantități pentru 1 (un) stingător

Verificare, etichetare, sigilare stingător (materiale + manopera)	
Denumirea	Valoare [lei]
Verificare, etichetare, sigilare (manopera + materiale mărunte, pentru 1 stingător)	
Tarif verificare, etichetare, sigilare pentru 1 stingător	

Încărcare stingător (materiale + manopera)	
Denumirea	Valoare [lei]
1. Materiale	
Pulbere ABC necesară pentru încărcarea unui stingător	
Gaz propulsor N ₂ (azot) necesar pentru încărcarea unui stingător	
2. Operații	
Manopera pentru încărcarea unui stingător	
Tarif încărcare pentru 1 stingător	

Reparare stingător (materiale + manopera)				
Denumirea	U.M.	Cantit.	Preț [lei/U.M.]	Valoare [lei]
Furtun stingător tip P6, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Manometru stingător tip P6, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Robinet stingător tip P6, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Dispozitiv manevră tip P6, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Colier furtun evacuare tip P6, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Ștuț evacuare tip P6 inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Alte materiale (garnituri, siguranțe, materiale mărunte etc.), inclusiv manopera pentru înlocuire	set	1		
Tarif reparare pentru 1 stingător				

Compartiment Situatii de Urgenta,
 Ing Patru Sorin



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-DA-001	
		REVIZIA:2	pag. 2/9

Anexa nr. 3

Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu pulbere tip P50

Lista de cantități pentru 1 (un) stingător

Verificare, etichetare, sigilare (materiale + manopera)	
Denumirea	Valoare [lei]
Verificare, etichetare, sigilare (manopera + materiale mărunte, pentru 1 stingător)	
Tarif verificare, etichetare, sigilare pentru 1 stingător	

Încărcare stingător (materiale + manopera)	
Denumirea	Valoare [lei]
1. Materiale	
Pulbere ABC necesară pentru încărcarea unui stingător	
Gaz propulsor N ₂ (azot) necesar pentru încărcarea unui stingător	
2. Operații	
Manopera pentru încărcarea unui stingător	
Tarif încărcare pentru 1 stingător	

Reparare stingător (materiale + manopera)				
Denumirea	U.M.	Cantit.	Preț [lei/U.M.]	Valoare [lei]
Furtun stingător tip P50, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Manometru stingător tip P50, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Robinet stingător tip P50, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Dispozitiv manevră tip P50, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Colier furtun evacuare tip P50, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Ștuț evacuare tip P50, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Alte materiale (garnituri, siguranțe, materiale mărunte etc.), inclusiv manopera pentru înlocuire	set	1		
Tarif reparare pentru 1 stingător				

Compartiment Situatii de Urgenta,
Ing Patru Sorin



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD: F01-PAD-DA-001
			REVIZIA: 2 pag. 3/9

Anexa nr. 4

Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu tip SM9

Lista de cantități pentru 1 (un) stingător

Verificare, etichetare, sigilare (materiale + manopera)	
Denumirea	Valoare [lei]
Verificare, etichetare, sigilare (manopera + materiale mărunte, pentru 1 stingător)	
Tarif verificare, etichetare, sigilare pentru 1 stingător	

Încărcare stingător (materiale + manopera)	
Denumirea	Valoare [lei]
1. Materiale	
Spumă mecanică necesară pentru încărcarea unui stingător	
Gaz propulsor N ₂ (azot) necesar pentru încărcarea unui stingător	
2. Operații	
Manopera pentru încărcarea unui stingător	
Tarif încărcare pentru 1 stingător	

Reparare stingător (materiale + manopera)				
Denumirea	U.M.	Cantit.	Preț [lei/U.M.]	Valoare [lei]
Furtun stingător tip SM9, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Țeavă generatoare spumă SM9, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Robinet stingător tip SM9, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Dispozitiv manevră tip SM9, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Alte materiale (garnituri, siguranțe, materiale mărunte etc.), inclusiv manopera pentru înlocuire	set	1		
Tarif reparare pentru 1 stingător				

Compartiment Situatii de Urgenta,
Ing Patru Sorin



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-DA-001	
		REVIZIA:2	pag. 4/9

Anexa nr. 5

Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător tip SM50

Lista de cantități pentru 1 (un) stingător

Verificare, etichetare, sigilare (materiale + manopera)	
Denumirea	Valoare [lei]
Verificare, etichetare, sigilare (manopera + materiale mărunte, pentru 1 stingător)	
Tarif verificare, etichetare, sigilare pentru 1 stingător	

Încărcare stingător (materiale + manopera)	
Denumirea	Valoare [lei]
1. Materiale	
Spumă mecanică necesară pentru încărcarea unui stingător	
Gaz propulsor N ₂ (azot) necesar pentru încărcarea unui stingător	
2. Operații	
Manopera pentru încărcarea unui stingător	
Tarif încărcare pentru 1 stingător	

Reparare stingător (materiale + manopera)				
Denumirea	U.M.	Cantit.	Preț [lei/U.M.]	Valoare [lei]
Furtun stingător tip SM50, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Țeavă generatoare spumă SM50, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Robinet stingător tip SM50, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Dispozitiv manevră tip SM50, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Alte materiale (garnituri, siguranțe, materiale mărunte etc.), inclusiv manopera pentru înlocuire	set	1		
Tarif reparare pentru 1 stingător				

Compartiment Situatii de Urgenta,
Ing Patru Sorin



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD: F01-PAD-DA-001
			REVIZIA: 2 pag. 5/9

Anexa nr. 6

Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu CO₂ tip G2

Lista de cantități pentru 1 (un) stingător

Verificare, etichetare, sigilare (manopera + materiale mărunte)	
Denumirea	Valoare [lei]
Verificare, etichetare, sigilare (manopera + materiale mărunte, pentru 1 stingător)	
Tarif verificare, etichetare, sigilare pentru 1 stingător	

Încărcare stingător (materiale + manopera)	
Denumirea	Valoare [lei]
1. Materiale	
Dioxid de carbon (CO ₂) necesar pentru încărcarea unui stingător	
2. Operații (manoperă)	
Manopera pentru încărcarea unui stingător	
Tarif încărcare pentru 1 stingător	

Reparare stingător (materiale + manopera)				
Denumirea	U.M.	Cantit.	Preț [lei/U.M.]	Valoare [lei]
Dispensator CO ₂ cu duză G2, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Robinet stingător tip G2, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Dispozitiv manevră tip G2, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Alte materiale (garnituri, siguranțe, materiale mărunte etc.), inclusiv manopera pentru înlocuire	set	1		
Tarif reparare pentru 1 stingător				

Compartiment Situatii de Urgenta,

Ing Patru Sorin



Anexa nr. 7

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-DA-001	
		REVIZIA:2	pag. 6/9

Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu CO₂ tip G5
Lista de cantități pentru 1 (un) stingător

Verificare, etichetare, sigilare (materiale + manopera)	
Denumirea	Valoare [lei]
Tarif verificare, etichetare, sigilare pentru 1 stingător	

Încărcare stingător (materiale + manopera)	
Denumirea	Valoare [lei]
1. Materiale	
Dioxid de carbon (CO ₂) necesar pentru încărcarea unui stingător	
2. Operații	
Manopera pentru încărcarea unui stingător	
Tarif încărcare pentru 1 stingător	

Reparare stingător (materiale + manopera)				
Denumirea	U.M.	Cantit.	Preț [lei/U.M.]	Valoare [lei]
Furtun stingător tip G5, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Dispersor CO ₂ cu duză G5, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Robinet stingător tip G5, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Dispozitiv manevră tip G5, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Alte materiale (garnituri, siguranțe, materiale mărunte etc.), inclusiv manopera pentru înlocuire	set	1		
Tarif reparare pentru 1 stingător				

Compartiment Situatii de Urgenta,
Ing Patru Sorin



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii		COD: F01-PAD-DA-001
			REVIZIA: 2 pag. 7/9

Anexanr. 8

Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu pulbere tip P9
Lista de cantități pentru 1 (un) stingător

Verificare, etichetare, sigilare stingător (materiale + manopera)	
Denumirea	Valoare [lei]
Verificare, etichetare, sigilare (manopera + materiale mărunte, pentru 1 stingător)	
Tarif verificare, etichetare, sigilare pentru 1 stingător	

Încărcare stingător (materiale + manopera)	
Denumirea	Valoare [lei]
1. Materiale	
Pulbere ABC necesară pentru încărcarea unui stingător	
Gaz propulsor N ₂ (azot) necesar pentru încărcarea unui stingător	
2. Operații	
Manopera pentru încărcarea unui stingător	
Tarif încărcare pentru 1 stingător	

Reparare stingător (materiale + manopera)				
Denumirea	U.M.	Cantit.	Preț [lei/U.M.]	Valoare [lei]
Furtun stingător tip P9, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Manometru stingător tip P9, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Robinet stingător tip P9, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Dispozitiv manevră tip P9, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Colier furtun evacuare tip P9, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Ștuț evacuare tip P9 inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Alte materiale (garnituri, siguranțe, materiale mărunte etc.), inclusiv manopera pentru înlocuire	set	1		
Tarif reparare pentru 1 stingător				

Compartiment Situatii de Urgenta,
Ing Patru Sorin



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.			
	CAIET DE SARCINI pentru achiziția de servicii	COD:F01-PAD-DA-001	
		REVIZIA:2	pag. 8/9

Anexa nr. 9

Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu tip SM6
Lista de cantități pentru 1 (un) stingător

Verificare, etichetare, sigilare (materiale + manopera)	
Denumirea	Valoare [lei]
Verificare, etichetare, sigilare (manopera + materiale mărunte, pentru 1 stingător)	
Tarif verificare, etichetare, sigilare pentru 1 stingător	

Încărcare stingător (materiale + manopera)	
Denumirea	Valoare [lei]
1. Materiale	
Spumă mecanică necesară pentru încărcarea unui stingător	
Gaz propulsor N ₂ (azot) necesar pentru încărcarea unui stingător	
2. Operații	
Manopera pentru încărcarea unui stingător	
Tarif încărcare pentru 1 stingător	

Reparare stingător (materiale + manopera)				
Denumirea	U.M.	Cantit.	Preț [lei/U.M.]	Valoare [lei]
Furtun stingător tip SM6, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Țeavă generatoare spumă SM6, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Robinet stingător tip SM6, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Dispozitiv manevră tip SM6, inclusiv manopera pentru înlocuire	buc.	1		
Alte materiale (garnituri, siguranțe, materiale mărunte etc.), inclusiv manopera pentru înlocuire	set	1		
Tarif reparare pentru 1 stingător				

Compartiment Situatii de Urgenta,
Ing Patru Sorin



		SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.	
		FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ <i>pentru achiziția de servicii</i>	
		REVIZIA: 1	COD: F03-PAD-DA-012
		pag. 1/5	

I. OBIECT CAIET DE SARCINI

Verificare, reparare, încărcare,etichetare stingătoare de incendiu

II. FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română, urmărind structura de conținut și cerințele din caietul de sarcini.

Propunerea tehnică va fi astfel întocmită încât să rezulte clar, detaliat și punctual caracteristicile și condițiile tehnice oferite conform cerințelor caietului de sarcini.

Pentru serviciile solicitate, ofertanții, trebuie să depună odată cu propunerea tehnică, următorul tabel, completând completeze coloana „4” [fără a menționa „conform (sub)capitolul... ”], respectiv coloana „5”;

Cerință			poziția/locul unde se regăsește în ofertă (fișe/cataloge/ desene etc.)		
Nr. crt.	Nr. cap.	Specificații			
0	1	2	3	4	5
1	II.1.	Denumire servicii	Verificare, reparare, încărcare,etichetare stingătoare de incendiu		
2	II.2.	Cantitate:	Cantitățile sunt conform următoarelor anexe ale caietului de sarcini: -Anexa nr. 1. Verificare, încărcare, reparare stingătoare de incendiu - Centralizator servicii; -Anexa nr. 2. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu pulbere tip P6 - Lista de cantități pentru 1 (un) stingător; -Anexa nr. 3. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu pulbere tip P50 - Lista de cantități pentru 1 (un) stingător; -Anexa nr. 4. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu tip SM9 - Lista de cantități pentru 1 (un) stingător; -Anexa nr. 5. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător tip SM50 - Lista de cantități pentru 1 (un) stingător; -Anexa nr. 6. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu CO ₂ tip G2 - Lista de cantități pentru 1 (un) stingător; -Anexa nr. 7. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu CO ₂ tip G5 - Lista de cantități pentru 1 (un) stingător. -Anexa nr.8. Verificare, reparare, încărcare, etichetare stingător cu pulbere tip P9 - Lista de cantități pentru 1 (un) stingător;		



FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ
pentru achiziția de servicii

COD: F03-PAD-DA-012

REVIZIA: / **pag.** 3/5

		admisibilă este mai mică sau egală cu 30 bari și care sunt conforme cu cerințele din EN 3-7, sau echivalent; SR EN 3-9:2007 Stingătoare de incendiu portative. Partea 9: Cerințe suplimentare față de EN 3-7 pentru rezistența la presiune a stingătoarelor cu dioxid de carbon, sau echivalent; SR EN 1866-1:2008 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 1: Caracteristici, performanțe și metode de încercare, sau echivalent; SR EN 1866-2:2014 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 2: Cerințe pentru construcția, rezistența la presiune și încercări mecanice pentru stingătoare, cu o presiune maximă admisibilă mai mică sau egală cu 30 bari, conforme cu cerințele EN 1866-1, sau echivalent; SR EN 1866-3:2013 Stingătoare mobile de incendiu. Partea 3: Cerințe de asamblare, de construcție și de rezistență la presiune a stingătoarelor cu dioxid de carbon conforme cu cerințele din EN 1866-1, sau echivalent.		
6	<i>Prescripții tehnice</i>	Prescripție tehnică PT C 5-2003. Cerințe tehnice privind utilizarea recipientelor butelii pentru gaze comprimate, lichefiate sau dizolvate sub presiune. Norme tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, din 30.08.2023.		
7	<i>Cerințe privind etichetarea și marcarea</i>	Etichetarea și marcarea stingătoarelor de incendiu cade în sarcina ofertantului. Etichetarea și marcarea stingătoarelor de incendiu va fi făcută cu respectarea prevederilor normelor tehnice privind utilizarea, verificarea, reîncărcarea, repararea și scoaterea din uz a stingătoarelor de incendiu, din 30.08.2023", aprobate prin Ordinul MAI, nr. 135/2023 din 30 august 2023.		
8	<i>Cerințe privind transportul</i>	Transportul stingătoarelor de incendiu de la sediul beneficiarului la ofertant, respectiv transportul stingătoarelor de incendiu de la ofertant la sediul beneficiarului revine în sarcina ofertantului.		
9	<i>Loc de prestare</i>	Serviciile se vor presta la sediul/punctele de lucru ofertantului.		
10	<i>Termen de prestare</i>	Termenul de prestare va fi de 45 zile de la înregistrarea contractului.		

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.		
	COD: F03-PAD-DA-012	
	REVIZIA: 1	pag. 4/5
FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ <i>pentru achiziția de servicii</i>		

11	V. Garanții	Termenul de garanție pentru serviciile prestate și pentru produsele asigurate de către ofertant va fi de minimum 12 luni de la recepția prestării serviciilor. Pentru defecțiuni apărute în perioada de garanție, se va proceda astfel: - beneficiarul va înștiința ofertantul, iar acesta are obligația să participe la constatarea defecțiunilor în maximum 2 zile lucrătoare de la sesizare; - ofertantul are obligația să remedieze defecțiunile din culpa sa în maximum 5 zile lucrătoare de la sesizarea defecțiunii. În perioada de garanție ofertantul suportă toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților și a încercărilor efectuate după eliminarea neconformităților. Perioada de garanție se prelungește cu perioada de timp cuprinsă între sesizarea defecțiunii apărute din culpa ofertantului și remedierea acesteia.		
VI.1.	Documente și documentații la propunerea tehnică	În cadrul propunerii tehnice, ofertantul va include și anexele 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9, la caietul de sarcini, fără valori financiare.		
12	VI.1. 3. Documente și documentații la recepție	Pentru efectuarea recepției prestatorului va transmite beneficiarului următoarele documente: - declarație de conformitate întocmită în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale, sau echivalent pentru serviciul prestat; - declarație de conformitate întocmită în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17050-1:2010 - Evaluarea conformității. Declarația de conformitate dată de furnizor. Partea 1: Cerințe generale, sau echivalent pentru piesele de schimb și consumabilele înlocuite; - fișe cu date de securitate (fișe tehnice de securitate) conform prevederilor regulamentului Comisiei Europene nr. 453/2010, privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH); - certificat de garanție pentru serviciul prestat; - certificat de garanție pentru piesele de schimb și consumabilele înlocuite. Recepția se va face la Sucursala Electrocentrale Turceni, Str. Uzinei, nr. 1, Turceni, Jud. Gorj. Recepția va începe în termen de 3 zile lucrătoare de la data finalizării prestării serviciilor (data returnării stingerilor la sediul beneficiarului). Recepția se va efectua în termen de 5 zile lucrătoare. Nu se solicită prezența unui reprezentant al prestatorului la recepție. În cazul neconformităților constatate la recepție, se va proceda astfel: - beneficiarul va transmite, prin fax sau e-mail, adresă scrisă prestatorului; - prestatorul va trimite un reprezentant în maximum 2 zile lucrătoare de la data sesizării, care, împreună cu reprezentanții beneficiarului vor analiza neconformitățile, stabilind cauzele, termenul		
13	VII. 1. Cerințe privind recepțiile			

FORMULAR PROPUNERE TEHNICĂ
pentru achiziția de servicii

		și modul de remediere a neconformităților; -eliminarea neconformităților se va face prin remedierea deficiențelor în maximum 5 zile lucrătoare de la constatare, fără modificarea prețului de prestare prevăzut în contract. Recepția consideră încheiată numai după ce prestatorul va răspunde în totalitate cerințelor tehnice impuse prin caietul de sarcini.		
14	VII I.	Prestatorul, se va conforma tuturor legilor și reglementărilor române în vigoare, și va fi responsabil în fața autorităților de nerespectarea acestora. Responsabilitatea respectării legislației în domeniul securității și sănătății în muncă, situații de urgență, protecția mediului este integral în sarcina prestatorului.		

	Funcția	Prenume, nume	Semnătura	Data semnării
Aprobat	Director Sucursala Turceni	Viorel FILIP		26.02.2024
Elaborat	Ing.-Compartiment Situatii de Urgenta	Sorin PĂTRU		26.02.2024

10

10