

Societatea Complexul Energetic Oltenia S.A.
Sucursala Electrocentrale Turceni

Nr. 428 /CA/ 08.05 /2025

ANUNȚ,

SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA cu sediul în Targu-Jiu, str. A.I. Cuza, nr.5, județul Gorj, număr de înmatriculare la Registrul Comerțului J2012000311183, C.U.I. 30267310, cont RO59 RZBR 0000 06001465 2248 deschis la Raiffeisen Bank - Sucursala Tg-Jiu, județului Gorj, - **Sucursala Electrocentrale TURCENI** cu sediul în localitatea TURCENI, strada UZINEI nr. 1, județul Gorj reprezentată prin domnul **FILIP VIOREL - Director Sucursala**, anunță public intenția de achiziție prin „**cumparare directa cu etapa de negociere**” a serviciului:

„SERVICIUL DE DETERMINARE A EMISIILOR (CONCENTRATIILOR) DE Hg, HCl, HF, METALE SI METALOIZI (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, V, Zn) DIN GAZELE DE ARDERE” cod CPV : **71610000-7**- Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii.

Prin prezenta, va aducem la cunostinta ca Societatea COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A. – **Sucursala Electrocentrale TURCENI** , in baza art. 12 din legea nr. 99/2016 (cumparare directa), doreste sa achizitioneze „ **SERVICIUL DE DETERMINARE A EMISIILOR (CONCENTRATIILOR) DE Hg, HCl, HF, METALE SI METALOIZI (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, V, Zn) DIN GAZELE DE ARDERE”** cod CPV : **71610000-7**- Servicii de testare si de analiza a compozitiei si a puritatii conform **caiet sarcini nr. 3840/14.04.2025**.

Beneficiar	Serviciul efectuat	Tip determinare	Numar determinari	Pret unitar/determinare lei fara TVA	Valoare lei fara TVA
SE TURCENI	Efectuare probe pe amplasament	Hg	4		
		HCl	2		
		HF	2		
		Metale si metaloizi cu exceptia mercurului (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, V, Zn)	2		
Total					

Valoarea estimata a achizitiei este: 13.410 lei fara TVA.

1. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: «cumparare directa cu etapa de negociere»

1.1 Runda de negociere: Sedinta de consemnare si negociere a ofertelor va avea loc la Sucursala Electrocentrale Turceni din Oras Turceni, Str. Uzinei, Nr. 1, Jud. Gorj, la data de **12.05.2025, ora 12⁰⁰**.

La ședința de deschidere și consemnare va avea loc o rundă / runde de negociere a ofertei financiare pentru stabilirea ofertei finale.

Ofertantul va fi reprezentat de persoane împuternicite pentru negocierea ofertei și semnarea procesului verbal de consemnare a ofertelor. În cazul în care ofertantul nu are reprezentanți la deschiderea ofertelor, negocierea se va face prin mijloace electronice (e-mail , fax).

2. Termene limită depunere oferta :

Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana in data de **12.05.2025, ora 11³⁰** la adresa de e-mail : diana.vinturici@ceoltenia.ro.

Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in invitatia de participare nu vor fi luate in considerare.

3. Modul de prezentare a ofertei:

Oferta va cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara.

PROPUNEREA TEHNICA

Determinarea emisiilor (concentrațiilor) de mercur , cloruri gazoase exprimate ca HCl, HF, metale si metaloizi ,cu exceptia mercurului (As,Cd,Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, TI, V, Zn) din gazele de ardere de la grupurile energetice din cadrul Sucursalei Electrocentrale Turceni” este impusa prin Autorizatia Integrata de Mediu nr.1/2014, revizuita la data de 23.11.2018, valabila cu viza anuala, pentru Sucursala Electrocentrale Turceni, ca obligatie de monitorizare.

Totodata, indicatorii pentru care se solicita aceste determinari cu laborator acreditat RENAR sunt cuprinsi in analiza raportului anual de mediu si al sistemului integrat de management .

Determinarile solicitate sunt realizate in punctele stabilite in Autorizatia Integrata de Mediu nr.1/2014, revizuita la data de 23.11.2018, valabila cu viza anuala, pentru Sucursala Electrocentrale Turceni, pentru a urmari evolutia acestor indicatori si pentru a se putea lua masuri din timp si a evita eventualele sanctiuni ale autoritatilor de control.

Respectarea cerintelor europene si nationale privind monitorizarea si raportarea datelor rezultate din masuratorile impuse de autoritati in domeniul protectiei mediului ne solicita selectia cu atentie a organismului (laboratorului) care va efectua aceste masuratori si analize, tinand cont de complexitatea datelor, metodele si documentele (standardele) de referinta incluse in rapoartele ce trebuie depuse la autoritatile competente, de certificarile si acreditările pe care le detin laboratoarele la care sunt solicitate aceste determinari.

Achizitionarea serviciului este determinata si de faptul ca :

- monitorizarea si masurarea tipurilor de poluanti trebuie sa respecte standardele si metodele de referinta ce sunt supuse acreditărilor RENAR si cele solicitate in autorizatia integrata de mediu ;
- concluziile extrase din rezultatele obtinute dupa aplicarea prevederilor mai sus mentionate in ceea ce priveste procesul de monitorizare si masurare a fluxurilor de poluanti solicitati a fi monitorizati trebuie sa fie efectuate de catre laboratoare autorizate si acreditate;

- obligativitatea depunerii raportelor de incercare la autoritatea competenta pentru protectia mediului in termenele solicitate.

- obligativitatea verificarii metrologice a echipamentului de masurare cat si necesitatea unei evaluari a procesului de monitorizare si masurare a poluantilor pentru a preveni declararea nesatisfacatoare a raportelor depuse, intrucat datele obtinute trebuie sa fie puse la dispozitia autoritatilor.

Amplasamentul Sucursalei Electrocentrale Turceni unde se presteaza serviciul se afla situat in localitatea Turceni, Str. Uzinei, nr.1 judetul Gorj.

Determinarea emisiilor de Hg, HCL, HF, Metale si metaloizi, cu exceptia mercurului (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, V, Zn) din gazele de ardere, pentru anul 2025 este o cerinta legala conform Deciziei de punere in aplicare nr. 2326/2021/UE de stabilire a concluziilor privind cele mai bune tehnici disponibile (BAT) pentru instalatiile de ardere de dimensiuni mari si Autorizatia Integrata de Mediu nr.1/2014, revizuita la data de 23.11.2018, valabila cu viza anuala, pentru Sucursala Electrocentrale Turceni.

Determinarea mercurului total (Hg), care va consta in efectuarea a 4 (patru) determinari (cate o determinare pentru fiecare grup energetic), primele doua determinari se vor efectua pana la 30.06.2025, iar urmatoarele doua se vor efectua pana la data de 31.12.2025.

Determinarea acidului clorhidric (HCl), acidului fluorhidric (HF), metalelor si metaloizilor cu exceptia mercurului (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, V, Zn), din gazele de ardere care va consta in efectuarea a 2 (doua) determinari, cate o determinare pentru fiecare grup energetic aferent Sucursalei Electrocentrale Turceni.

Principalele caracteristici si date tehnice ale serviciului ce constituie obiectul prezentului caiet de sarcini sunt:

- pentru determinari se solicita masuratori pentru fiecare cazan, in timpul functionarii instalatiilor, in locuri care vor fi stabilite de beneficiar de comun acord cu prestatorul serviciului;

- ofertantul va avea in vedere faptul ca la Sucursala Electrocentrale Turceni functioneaza doua (2) cazane de abur de 1035t.a./h, cu emisie de gaze de ardere pe canale separate, cu instalatii de desulfurare pentru fiecare cazan in parte, fiecare cu coș propriu prin care sunt emise gazele de ardere in atmosfera, la iesirea din instalatia de desulfurare;

- locul unde se presteaza serviciul se afla pe coșul instalatiei de desulfurare, la cota de 73,5 m, cu acces pe scări si platforme metalice;

- coșul are diametrul de 7,5 m, debitul gazelor umede fiind de aproximativ 1,5-1,8 milioane mc/h.

- emisiile de Hg, HCL, HF, Metale si metaloizi, cu exceptia mercurului (As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Ti, V, Zn) se vor determina din gazele de ardere evacuate;

- cazanele de abur folosesc drept combustibil lignitul;

- cazanele la care se vor face determinari nu functioneaza continuu, de-a lungul anului;

- pentru fiecare determinare/proba in cazul fiecarui indicator se vor realiza trei prelevări consecutive/sucesive de cel puțin 30 de minute fiecare, din cele trei prelevări consecutive/sucesive de 30 de minute se va constitui o singura proba/determinare.

Sucursala Electrocentrale Turceni este amplasata in partea de SV a judetului Gorj, la o distanta de cca.4 km de centrul localitatii Turceni. In cadrul sucursalei se regasesc principalele echipamente pentru producerea aburului de inalta presiune (cazanele de 1035 t abur/h nr.4, nr.5, nr.7) ale centralei, turbinele, generatoarele si echipamentelor auxiliare ale acestora.

Documente și documentații necesare la propunerea tehnică

Propunerea tehnică trebuie însoțită de „Formular propunere tehnică pentru achiziția de servicii/lucrări”, cod F04-PAD-DA-012.”.

Propunerea tehnică va fi întocmită în limba română urmărind întocmai structura de conținut și cerințele din prezentul caiet de sarcini, astfel încât aceasta să respecte în totalitate cerințele prevăzute în acesta.

Ofertantul va prezenta certificat conform caruia este acreditat conform SR EN ISO/IEC 17025:2018—Cerințe generale pentru laboratoarele de încercări și etalonări sau echivalent.

Certificatul va fi valabil la data deschiderii ofertelor și pe durata derulării contractului.

Oferta tehnică va fi redactată în limba română.

Propunerea financiară se va calcula prin înmulțirea pretului unitar cu cantitatea solicitată.

Este obligatorie ofertarea tuturor cantităților și determinărilor, menționându-se pretul unitar. Ofertantul are obligația de a prezenta oferta financiară în lei fără TVA, respectiv lei/determinare, maximum 2 (două) zecimale, respectând cantitățile din caietul de sarcini.

4. Locație prestare :

Serviciul solicitat se va presta la Sucursala Electrocentrale Turceni, str. Uzinei, nr. 1, localitatea Turceni, Gorj.

Locul din instalație unde se pot realiza determinările se află pe coșul instalației de desulfurare, la cota de 73,5 m, cu acces pe scări și platforme metalice, coșul are diametrul de 7,5 m, debitul gazelor umede fiind de aproximativ 1,5-1,8 milioane mc/h.

5. Termen de prestare : Termenul de prestare al serviciului este de **10 luni de la înregistrarea contractului/comenzii.**

Stabilirea perioadelor de determinare se va face de comun acord cu beneficiarul.

Termenul de prezentare a rapoartelor de încercare la beneficiar este de maximum 20 de zile calendaristice de la efectuarea măsurărilor.

Durata comenzii: 10 luni de la înregistrarea contractului/comenzii.

6. Termen de garanție : nu este cazul.

7. Termen valabilitate oferta : 45 zile.

8. Prețul comenzii / contractului

Pretul unitar/serviciu este cel din oferta financiară.

Pretul este ferm și nemodificabil pe toată perioada de derulare a comenzii / contractului.

Preturile se vor exprima în lei și vor fi franco-depозit beneficiar (pretul unitar va include toate cheltuielile necesare pentru îndeplinirea contractului).

9. Criteriul de atribuire este *prețul cel mai scăzut dintre ofertele admisibile primite*, în condițiile respectării condițiilor caietului de sarcini.

10. Modalități de plată:

Plata se va face cu OP în termen de la 60 zile calendaristice de la data primirii și înregistrării facturii/facturilor, în ordinea cronologică a înregistrării lor în evidența entității contractante, termen

ce reprezintă scadența la plată, cu condiția ca *serviciul* să corespundă cerințelor achizitorului (din punct de vedere cantitativ și calitativ).

În cazul în care, din vina sa exclusivă, *prestatorul* nu reușește să-și îndeplinească obligațiile asumate, este de drept în întârziere și poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere, procent calculat din valoarea obligațiilor neîndeplinite conform termenelor de livrare ale contractului, după următorul algoritm de calcul: Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitățile nu pot depăși contravaloarea obligațiilor contractuale neîndeplinite.

Pentru penalitățile calculate, entitatea contractantă va emite factura având termen scadent 30 zile de la emitere, în baza unei notificări prealabile.

În cazul în care entitatea contractantă nu onorează la plată facturile în termenul prevăzut din contract, poate plăti penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorată la plată pentru fiecare zi de întârziere ce depășește data scadenței la plată. Dobânda legală penalizatoare = rata de referință a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitățile nu pot depăși valoarea facturilor neonorate la plată.

În cazul *serviciului* cu neconformități stabilite de către comisia de recepție, se va transmite raportul de neconformitate *prestatorului*. Acesta are obligația să elimine neconformitățile sesizate în termenul stabilit, în caz contrar *prestatorul* va fi de drept în întârziere, urmând să plătească penalități o sumă echivalentă cu valoarea dobânzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de întârziere din valoarea serviciilor aflate în această situație. Documentația de atribuire (Caiet sarcini, anexa acestuia) este atasată respectivei invitații de participare.

NOTA : Operatorii economici care au Documente constatatoare negative înregistrate la sediul Entității Contractante, nu pot participa cu oferte în cadrul procedurii.

În vederea asigurării unei concurențe reale, numărul minim al ofertanților participanți nu poate fi mai mic de 2. În cazul în care numărul ofertanților este mai mic de 2, autoritatea contractantă își rezervă dreptul:

- a) fie de a anula procedura;
- b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant.

Alte informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul SE TURCENI.
Persoană de contact: VINTURICI DIANA, telefon: 0372.532.115, adresă e-mail: diana.vinturici@ceoltenia.ro.

În speranța unei bune colaborări așteptăm cu interes oferta dumneavoastră.
Cu stimă,

Director SE Turceni,
Viorel Filip



Compartiment Achiziții,
Diana Vinturici

