



SOCIETATEA COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA S.A.

SOCIETATE ADMINISTRATĂ ÎN SISTEM DUALIST

Str. Alexandru Ioan Cuza nr.5, Târgu Jiu, jud.Gorj, cod 210140, fax: 0253 227280
nr.ord.registrul comerțului J2012000311183; cod fiscal RO30267310
cont virament RO59 RZBR 0000 0600 1465 2248, Raiffeisen Bank - Târgu Jiu
web: www.ceoltenia.ro, email: office@ceoltenia.ro

CERTIFIED
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 45001:2018



Nr. 7183 / 30.09.2025

CLARIFICĂRI PROCEDURA

Pentru toți cei interesați,

Referitor la procedura de achiziție sectorială „*achiziție directă*” cu data de consemnare 03.10.2025, având ca obiect furnizarea produsului „*Data colector si analizor de vibratii*” mai jos transmitem solicitarea de clarificări a unui posibil ofertant respectiv raspunsul beneficiarului la aceasta:

Ca răspuns la solicitarea de clarificări, vă transmitem următoarele:

- **Solicitare 1:** „ Având in vedere faptul ca se dorește achiziționarea unui analizor de vibrații cu accelerometru triaxial, în acest caz data collector-ul ar trebui să fie prevăzut cu două canale fizice cu conectori multipin (trei intrări analogice), dintre care unul să permită conectarea unui accelerometru triaxial pentru achiziția simultană a vibrațiilor pe trei direcții (atât în modul vibrometru, cât și în rută). Vă rugăm să confirmați dacă analizorul trebuie să includă trei intrări analogice interne (2 fizice multipin) pentru măsurarea simultană a vibrațiilor sau doar două intrări analogice, caz în care achiziția pe cele trei direcții s-ar realiza succesiv (2 direcții + 1 direcție).

Subliniem că această metodă etapizată nu este recomandată pentru diagnosticarea corectă a defectelor mașinii.”

- **Răspuns 1:** Referitor la clarificarea solicitata doresc sa va aducem la cunostinta faptul ca specificatiile tehnice din caietul de sarcini sunt **conditii minimale** ce trebuie respectate.
Data Colectorul trebuie sa fie prevazut cu **minim 2 canale fizice** (poate sa fie prevazut si cu 3 sau 4 canale). Acesta trebuie sa permita **conectarea unui traductor triaxial care sa permita colectarea simultana a vibratiilor pe cele trei directii** .Modul de conectare a traductorului triaxial nu este restrictiv dar de regula acesta se conecteaza pe canal multipin.

Prezentul răspuns a fost întocmit în baza e-mail-ului înregistrat sub numarul 7168 transmis in data de 30.09.2025 de – Compartimentul Mentenanta Predictiva al SE Rovinari.

Director Direcția Comercială,
Delia CHIRCĂ

Coordonator Compart. A.P.E.T.A.E.,
Ion TIȚA